

De VVD heeft technische vragen aangeleverd over Raadsvoorstel Warmtevoorziening IKC de Poel op de agenda van de MR II van donderdag 14 september.

- *Zijn er door de provincie Zuid-Holland en Liander harde toezeggingen gedaan die een uitspraak doen over hun medewerking aan dit WKO-systeem? Welke eisen stellen beide aan dit WKO-systeem?*

Harde toezeggingen over vergunning kan de provincie pas doen bij een vergunningaanvraag. De voorwaarden waarop de provincie medewerking verleend aan WKO-systemen staat beschreven in de “Beleidsregel open bodemenergiesystemen in bodemenergieplannen Zuid-Holland 2016”. De ervaring leert dat mits de juiste gegevens worden aangeleverd, dat er toestemming gegeven zal worden.

Netbeheerder Liander is op verschillende momenten betrokken bij dit proces. Zij geven aan geen belemmeringen voor kleinverbruik aansluitingen te zien op het gebied van congestie op het onderstation in Leimuiden. Voor de grotere aansluitingen voor het IKC en het appartementencomplex zal een wijktrafo geplaatst worden. De realisatie hiervan staat al gepland in het 1^e kwartaal van 2025. Voor de kleinere aansluitingen geven ze aan dat er bij de komst van een warmtenet in een deel van Langeraar uitbreidingen op woningniveau nodig zijn. Deze kunnen ook ingepland worden maar Liander kan pas toezeggingen doen als de ontwikkelingen van een warmtenet definitief worden.

- *Wanneer komt duidelijkheid over een hard commitment van potentiële afnemers van warmte via dit WKO-systeem?*

De harde commitment zal worden vastgelegd in intentieverklaringen waarin afnemers toezeggen met een specifiek aantal woningen aan te sluiten op het warmtenet. Voor vertegenwoordigers van grote aantallen woningen, o.a. WDA en WijDeZorg, moet deze commitment vóór het raadsbesluit van een warmtenet (1^{ste} kwartaal 2024) verkregen worden. Voor de individuele woningeigenaar ligt er minder druk op. Zij zullen meer tijd nodig hebben voor het nemen van investeringsbeslissingen en isolatiemaatregelen.