



Zaaknummer: 2026-021089

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 27 januari 2026. De vragen zijn afkomstig van FNP en gaan over Vervolg schriftelijke vragen Mercurius fontein.

Vragen

1. In de beantwoording van het college op de eerdere vragen van de FNP geeft de gemeente aan dat er op dat moment een aanbesteding liep voor het onderhoud en achterstallig onderhoud van de Mercuriusfontein. Is dit gebeurd en heeft dit geresulteerd tot een contract wat ter uitvoering kan worden gebracht?
2. In 2024 is er onderzoek gedaan door een erkend restaurateur geeft de gemeente aan in eerdere beantwoording. Kan de gemeente aangeven wat ALLE gebreken waren die deze restaurateur heeft aangegeven?
3. Zijn inmiddels de herstelkosten bekend van alle gebreken die door de restaurateur zijn aangegeven? Worden ook daadwerkelijk al deze aangegeven gebreken hersteld?
4. In eerdere beantwoording geeft u aan dat bepaalde installatiecomponenten van de pompen aangetast zijn door corrosie en de fontein zo niet kan functioneren zoals hij oorspronkelijk is bedoeld. Als fractie van de FNP maar ook onze inwoners gaan er natuurlijk vanuit dat nu er achterstallig onderhoud maar ook regulier onderhoud gaat worden gepleegd de fontein weer zal functioneren zoals hij ooit heeft gefunctioneerd. Kunnen wij ervanuit gaan dat dit ook de insteek van het college is?

Antwoorden

Er is in 2025 een aanbesteding geweest voor het onderhoud aan alle fonteinen in de gemeente. Deze aanbesteding is met succes afgerond. Echter deze aanbesteding betrof het reguliere onderhoud aan de fonteinen. Dat wil zeggen het jaarlijks installatieonderhoud en reinigingswerkzaamheden. Het benodigde onderhoud van de Mercurius Fontein voert echter verder. De beelden, het natuursteen, en herstel van de installatie behoeft specialistische kennis en vaardigheden. In 2025 zijn diverse onderzoeken gedaan wat heeft geleid tot hersteloffertes. In 2025 heeft ook reiniging aan de fontein plaatsgevonden, en klein herstel in het beeld en in het inlaatrooster van het circulatiewater.

Dit betreft lekkage van de kommen, onjuiste werking van de inlaat van water tbv de circulatie, poreuze beelden, corrosie van natuursteen en intreding van water in het beton.

Op dit moment zijn twee van de drie offertes voor herstel binnen. De verwachte kosten worden opgevoerd in de Uitzettingen en Inkrimpingen 2026. Wanneer deze kosten gehonoreerd worden dan kan het herstel ingang worden gezet.

Dat is inderdaad de insteek van het college.

5. Ook geeft u aan dat er niet is versoberd op het uitgevoerde onderhoud van de Mercuriusfontein, bij navraag aan betrokkenen krijgen wij hier geen duidelijk inzicht in. Kunt u aangeven wat de frequentie van onderhoud is geweest de laatste 15 jaar? Daarbij zouden wij graag willen weten wanneer de eerste gebreken zijn geconstateerd die te krijgen hebben met het niet goed meer functioneren van de fontein.

6. Op onze vraag wanneer het college denkt dat de Mercuriusfontein weer in pracht en praal zal stralen voor alle Leeuwarders en haar gasten geeft het college aan dat dit te maken heeft met meerdere factoren zoals de omvang van het herstel, de bijbehorende kosten en de benodigde menskracht. Wel geeft u aan dat net als ieder jaar de inbedrijfstelling op goede vrijdag zal plaatsvinden! Dit roept op tot de volgende vragen: wat is de omvang van het herstel? Wat zijn de totale kosten van het herstel? Is de benodigde capaciteit aan menskracht beschikbaar om dit herstel mogelijk te maken? In welk jaar denkt u dat de inbedrijfstelling van de Mercuriusfontein zal plaatsvinden?

Ieder jaar vindt het reguliere onderhoud plaats. Dat betekent regulier onderhoud aan de installatie (voornamelijk de pompen) en reiniging van de fontein. Dit reguliere onderhoud houdt echter geen rekening met veroudering en corrosie van natuursteen en beelden. Dat type onderhoud heeft een lagere onderhoudsfrequentie, is specialistisch werk en is veel minder goed voorspelbaar.

De omvang van het herstel betreft de installatie, het natuursteen en de beelden. De kosten worden op dit moment geraamd op € 80.000,- en deze kosten worden opgevoerd bij de Uitzettingen en Inkrimpingen. De uitvoerende aannemers hebben offertes aangeboden en daarmee kan de menskracht georganiseerd worden. Na opdrachtverlening schat het college op dit moment in dat de uitvoering circa 6 maanden zal bedragen. Deze termijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste vaklieden.

Leeuwarden, 17 februari 2026,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: van Haersma Buma, Sybrand
2026-02-25T12:31:05+01:00
ID: bb630213-08bc-4b67-a05c-dc4068777bfb
Auth: Scribble



secretaris.

**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*