

Technische vragen raadsvoorstellen

Collegevoorstel: Aanpak Wijkrenovatie

Portefeuillehouder: J. Hartsuiker

- Vragen worden zoveel verzameld en gelijktijdig via dit format uitgezet richting de ambtelijke organisatie, door de griffie.
- De ambtelijke organisatie voegt in de kolom "Antwoord" de reactie toe en stuurt het terug naar de griffie
- Dit bestand wordt toegevoegd aan het desbetreffende agendapunt in iBabs

Nr.	Fractie (naam)	Vraag	Antwoord
1	CDA & CU (Krans)	Kunt u aangeven hoe de scores bij de tabel op blz 36 van de analyse tot stand zijn gekomen? Graag zouden we de onderliggende berekeningen willen ontvangen. Kunt u deze ons doen toekomen?	De toegekende scores van 1 t/m 5 zijn gebaseerd op veld inventarisaties, beoordeling beschikbare informatie en expert judgement waarbij het getal 5 inhoud slecht/ risico groot is en 1 goed/ weinig risico. Aan deze getallen liggen geen berekeningen ten grondslag.
2	CDA & CU (Krans)	Is in de technische analyse ook rekening gehouden met het 'Gemeentelijk Rioleringsplan Borger-Odoorn 2023 tot en met 2029'	Als de gemeente besluit om een wijk aan te gaan pakken, kunnen dit soort zaken meegenomen worden in een waterhuishoudkundig plan (technische uitwerking). Hierbij kunnen de gemeentelijke ambities en prioritering beschreven worden.
2b	CDA & CU (Krans)	In dit GRP wordt Sassenbergen gemeld als enig bekend 'aandachtsgebied met historische overlast' (zie blz 92 van dit	Sassenberg scoort een 4 op wateroverlast. De wijk krijgt score 2 op de riolering, omdat deze is nog voldoende van kwaliteit. Regenwaterafvoer is

		document). Hoe rijmt de score 2 (redelijk) zich hiermee, aangezien dit nog niet is aangepakt?	hiervan losgekoppeld en hiervoor worden bij een wijkrenovatie voorzieningen aangelegd voor infiltratie in de bodem.
3	CDA & CU (Krans)	Bij het processchema ontbreekt een tijdspad. Bij een aanpak hoort een planning. Kunt u deze geven?	Het processchema is een algemeen proces voor een wijkverbetering. Per wijk is in de rapportage een globale tijdsplanning opgenomen die hierop aansluit.
4	LBO (Kamps)	Hoeveel verschillende dorpen zijn er onderzocht?	Elk jaar voert de afdeling Realisatie inspecties uit van alle openbare verhardingen in de dorpen van de gemeente.
5	LBO (Kamps)	Hoeveel wijken/ buurten zijn er onderzocht?	Elk jaar voert de afdeling Realisatie inspecties uit van alle openbare verhardingen.
6	LBO (Kamps)	Kan de volledige analyse van de afdeling Realisatie worden bijgevoegd in Ibabs?	Bij de selectie van de wijken is gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is bij de afdeling Realisatie. Hier ligt geen analyserapport aan ten grondslag.
7	LBO (Kamps)	Welke objectieve criteria en data onderbouwen dat veengebieden minder renovatie behoeften zouden hebben dan de zes geselecteerde wijken?	Voor deze zes wijken is nu geconstateerd dat integrale wijkaanpak de beste vorm is. De technische staat van het openbaar gebied is hierbij leidend. Het gaat bovendien om wijken waar vanuit meerdere kanten een opgave ligt en waar regulier onderhoud onvoldoende is om de uitdagingen op te lossen. Deze lijst is dynamisch. Op basis van toekomstige inspecties en/of een koppeling met opgaven op het gebied van klimaatverandering kunnen ook andere

			wijken in aanmerking komen voor wijkrenovatie. Daarmee kan de lijst dus in de toekomst worden uitgebreid.
8	LBO (Kamps)	In hoeverre is sociale urgentie meegenomen als criterium?	Het sociale aspect is meegenomen in punt 7 van de MCA (multi criteria analyse). Sociale urgentie moet blijken tijdens het participatieproces.
9	LBO (Kamps)	Hoe wordt gewaarborgd dat toekomstige wijkrenovaties gemeente breed evenwichtig zijn?	Door jaarlijks de openbare ruimte te monitoren en onderhoud af te stemmen met andere afdelingen. Wijken die in aanmerking komen voor totale wijkrenovatie kunnen op basis van multicriteria kaders worden geprioriteerd. Mits ook de financiële middelen beschikbaar zijn. Het is van belang het prioriteringskader periodiek te monitoren en eventueel te actualiseren.