SAMENVATTING RAPPORTAGES ONDERZOEK TOEGANKELIJKHEID PROJECT HERINRICHTING KERKPLEIN

Kerkplein

Actie	Brons	Zilver	Goud	Platinum	OPMERKING	ACTIE
0% is gehandicaptenparkeerplaats	Minimaal 2% gehandicaptenparkeerplaatsen.		minimaal 4% gehandicaptenparkeerplaatsen		Gehandicaptenparkeerplaats van Nieuwstraat (bij vdBerg banketbakker, huisnummer 6) is verplaatst naar Kerkplein cf vergunning (locatie bij waterelement). Andere gehandicaptenparkeerplaats Nieuwstraat (huisnummer 22) blijft gehandhaafd. Aantal gehandicaptenparkeerplaats is gelijk aan voor herinrichting.	UITGEVOERD
Hoogteverschil drempel: 8 cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 24% *vrije breedte min 90cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 17% *vrije breedte min 90cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 17% *vrije breedte min 120cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 10% *vrije breedte min 120cm *beide zijden afrijdbeveiliging	Aanpassing rand rondom plateau kerktoren is technisch niet mogelijk (hoogteverschil). Toegankelijk voor gehandicapten, scootmobiel, rollators en kinderwagens via opritten aan beide zijkanten.	GEEN
Hoogteverschil prullenbak t.h.v. nr. 5: 10cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 24% *vrije breedte min 90cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 17% *vrije breedte min 90cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 17% *vrije breedte min 120cm	*verhoging of drempel *stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 10% *vrije breedte min 120cm *beide zijden afrijdbeveiliging	Bestrating is tijdelijk. Definitief in overleg met hotel ivm aanpassingen voor bevoorrading. Vloer ondergrondse container wordt gelijk aan definitieve bestrating (Portugese keien).	VOLGT
Ontbreken kleurverschil hoog contrast op hoogteverschil			Aanbrengen contrasterende kleuren		Vanwege natuursteen geen oplossing te bedenken.	GEEN
Bestrating loopt in een dwarshelling met een zijwaarts stijgingspercentage van 4% of 5%.				Onderzoek mogelijkheden aanleggen gelijklopende vloer/bestrating. Anders een vloer/bestrating met stijgingspercentage van max 2% (1:50).	Dwarshelling (verhang bestrating) is noodzakelijk voor afvoer naar kolken. Ook voor opslagcapacitieit bij buien. Wijzigen vergroot de kans op overstroming richting belendende percelen.	GEEN
Gebruikersvlak prullenbak t.h.v. nr. 30c is te smal door aangrenzende parkeerplaats		Realiseren vrij, drempelvrij en vlak oppervlak 90 x 120cm			Locatie prullenbak was grote uitdaging ivm aanzicht, zicht, indeling (oa terrassen). Alternatieve locatie niet beschikbaar.	GEEN
Stijgingspercentage hellingbaan van 20%.		*stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 14% *vrije breedte min 90cm	*stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 14% *boven- en onderaan gebruiksvlak 120 x 150cm *vrije breedte min 120cm *aan beide zijden afrijdbeveiliging	*stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip *stijgingspercentage max 8,5% *boven- en onderaan gebruiksvlak 120 x 150cm *vrije breedte min 120cm *aan beide zijden afrijdbeveiliging	Rand rondom natuursteen plateau Grote Kerk voldoet aan richtlijnen. Opritten tpv toilet, horeca en woningen voldoen aan richtlijnen.	GEEN
Armleuningen zitbankjes t.h.v. nr. 7 en 2 stuks voor de kerk		Min 5% met rug- en armleuningen	*Minimaal 5% met rug- en armleuningen *zithoogte tussen 45 en 50cm	*minimaal 5% met rug- en armleuningen *zithoogte tussen 45 en 50cm *zitdiepte tussen 40 en 45cm	Bij zitelement beide zijde van kerktoren over een gedeelte rug- en armleuning aanbrengen. Zithoogte en -diepte voldoet.	VOLGT

Kerkstraat

Actie	Brons	Zilver	Goud	Platinum	OPMERKING	ACTIE
Route in openbare ruimte niet egaal.		Egaal pad.			Betreft bestrating Roode Steen.	GEEN
Dwarshelling met zijwaartse stijgingspercentage 4%.				Aanleggen vloer/bestrating. Anderst stijgingspercentage van max 2% (1:50).	Dwarshelling (verhang bestrating) is noodzakelijk voor afvoer naar kolken. Ook voor opslagcapacitieit bij buien. Wijzigen vergroot de kans op overstroming richting belendende percelen.	GEEN

Nieuwstraat

Actie	Brons	Zilver	Goud	Platinum	OPMERKING	ACTIE
Markering rondom de gehandicaptenparkeerplaats th.v. nrs. 6 en 22		Duidelijke afbakening parkeervlak d.m.v. lijnen en/of vlak met contrastwaarde			Parkeerplaats thv huisnr 6 is verplaatst naar Kerkplein, zie opmerking bij gehandicaptenparkeerplaats Kerkplein.	GEEN
De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 6: 200cm breed.		Vergroten minimaal breedte 350cm. Indien niet mogelijk, minimaal 1 gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de opties: *afmeting: 500x350cm bij haaksparkeren op eigen terrein *afmeting: 600x200cm bij evenwijdig parkeren op eigen terrein *afmeting: 600x350cm bij haaks of evenwijdig openbaar openbare ruimte *binnen 100m van entree of in een voetgangersgebied 200m van entree *aaneengesloten stroef oppervlak *verkeersbord E06 of ander rolstoelsymbool en een 'P' *duidelijke afbakening d.m.v. lijnen en/of vlak met contrastwaarde 0,3 *bij een stoeprand een opritje op max 5m afstand van parkeervak min. 85cm breedte	Vergroten minimaal breedte 350cm. Indien niet mogelijk, minimaal 1 gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de opties: *afmeting: 500x350cm bij haaksparkeren op eigen terrein *afmeting: 600x200cm bij evenwijdig parkeren op eigen terrein *afmeting: 600x350cm bij haaks of evenwijdig openbaar openbare ruimte *binnen 50m van entree *aaneengesloten stroef oppervlak *verkeersbord E06 of ander rolstoelsymbool en een 'P' *duidelijke afbakening d.m.v. lijnen en/of vlak met contrastwaarde 0,3 *bij een stoeprand een opritje op max 5m afstand van parkeervak min. 85cm breedte	Vergroten minimaal breedte 350cm. Indien niet mogelijk, minimaal 1 gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de opties: *afmeting: 500x350cm bij haaksparkeren op eigen terrein *afmeting: 600x200cm bij evenwijdig parkeren op eigen terrein *afmeting: 600x350cm bij haaks of evenwijdig openbaar openbare ruimte *binnen 50m van entree *aaneengesloten stroef oppervlak, *verkeersbord E06 of ander rolstoelsymbool en een 'P', *duidelijke afbakening d.m.v. lijnen en/of vlak met contrastwaarde 0,3, *bij stoeprand een opritje op max 5m afstand van parkeervak min. 85cm breedte. * dwars- of langshelling max 1:50. *bij hoogteverschil gehandicaptenparkeerplaats en voetgangersroute binnen 10m een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift	Parkeerplaats thv huisnr 6 is verplaatst naar Kerkplein, zie opmerking bij gehandicaptenparkeerplaats Kerkplein.	GEEN
De openbare gehandicaptenparkeerplaats thv Nieuwstraat 22 :205cm breed		Vergroten minimaal breedte 350cm. Indien niet mogelijk, minimaal 1 gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de opties: -Afmeting: 500x350cm bij haaksparkeren op eigen terrein -Afmeting: 600x200cm bij evenwijdig parkeren op eigen terrein -Afmeting: 600x350cm bij haaks of evenwijdig openbaar openbare ruimte -binnen 100m van entree of in een voetgangersgebied 200m van entree -aaneengesloten stroef oppervlak, -verkeersbord E06 of ander rolstoelsymbool en een 'P', -duidelijke afbakening d.m.v. lijnen en/of vlak met contrastwaarde 0,3, -bij een stoeprand een opritje op max 5m afstand van parkeervak min. 85cm breedte.	Vergroten minimaal breedte 350cm. Indien niet mogelijk, minimaal 1 gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de opties: *afmeting: 500x350cm bij haaksparkeren op eigen terrein *afmeting: 600x200cm bij evenwijdig parkeren op eigen terrein *afmeting: 600x350cm bij haaks of evenwijdig openbaar openbare ruimte *binnen 50m van entree *aaneengesloten stroef oppervlak *verkeersbord E06 of ander rolstoelsymbool en een 'P' *duidelijke afbakening d.m.v. lijnen en/of vlak met contrastwaarde 0,3 *bij een stoeprand een opritje op max 5m afstand van parkeervak min. 85cm breedte	Vergroten minimaal breedte 350cm. Indien niet mogelijk, minimaal 1 gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de opties: *afmeting: 500x350cm bij haaksparkeren op eigen terrein *afmeting: 600x200cm bij evenwijdig parkeren op eigen terrein *afmeting: 600x350cm bij haaks of evenwijdig openbaar openbare ruimte *binnen 50m van entree *aaneengesloten stroef oppervlak, *verkeersbord E06 of ander rolstoelsymbool en een 'P', *duidelijke afbakening d.m.v. lijnen en/of vlak met contrastwaarde 0,3, *bij stoeprand een opritje op max 5m afstand van parkeervak min. 85cm breedte. * dwars- of langshelling max 1:50. *bij hoogteverschil gehandicaptenparkeerplaats en voetgangersroute binnen 10m een toegankelijke oprit, hellingbaan of lift	Markering is aanwezig inclusief tegel en bord. Gehandicaptenparkeerplaats is gesituueerd in shared-space gebied. Gelijk beeld van gevel tot gevel. Contrastwaarde beperkt, iets ander materiaal en verband. Autoverkeer is ondergeschikt in Nieuwstraat. Bestrating is gelijkvloers. Gehandicapten kan goed in- en uitstappen, met voldoende (obstakelvrije) ruimte rondom auto.	GEEN
Zitbankjes t.hv. Nrs 6 en 22 : geen rug- en armleuning.		Min 5% met rug- en armleuningen	*Minimaal 5% met rug- en armleuningen *zithoogte tussen 45 en 50cm	*minimaal 5% met rug- en armleuningen *zithoogte tussen 45 en 50cm *zitdiepte tussen 40 en 45cm	Aanpassing zitbank is niet mogelijk. Moet dan vervangen worden door ander exemplaar. Bij zitmeubilair kerktoren Kerkplein wordt rug- en armleuning aangebracht.	GEEN