

BESTUURLIJKE RAADSVRAAG (art. 56)

Nr: BV26-013

Datum: 15 april 2026

Indiener: Ad Struijs, Pro Krimpenerwaard

Onderwerp: Openbare verlichting in Schoonhoven



Toelichting bij en doel van de vragen:

Onze fractie heeft signalen ontvangen van inwoners over een groot aantal openstaande meldingen van storingen in de openbare verlichting in Schoonhoven. Zie bijlage. Uit een inventarisatie blijkt dat het om tientallen meldingen gaat verspreid over meerdere wijken, waaronder ook locaties bij een speeltuin. Wij sluiten niet uit dat in de gemeente Krimpenerwaard dit aantal veel hoger zal zijn.

Het college zou hebben aangegeven dat deze achterstanden samenhangen met de overgang naar een nieuwe aannemer per 1 mei, omdat het onderhoud door de huidige aannemer niet meer naar behoren verloopt.

De fractie wijst er ook op dat op 8 september 2025 reeds raadsvragen zijn gesteld over veiligheid en verlichting in de openbare ruimte. Ook bijgesloten. De toen geuite zorgen lijken zich nu in versterkte mate te manifesteren. De fractie maakt zich dan ook zorgen over de borging van veiligheid en continuïteit.

Vragen:

1. Is het college bekend met het grote aantal openstaande meldingen van storingen in de openbare verlichting in Schoonhoven?

Antwoord college: *Er zijn geen grote aantallen storingen. Bij het college zijn 19 lampstoringen bekend in Schoonhoven. Dat is 0,6% van het totaal aantal lichtmasten in de kern (circa 3000). Het verhelpen van deze storingen is al ingepland. De nieuwe armaturen zijn in bestelling.*

2. Geldt het grote aantal openstaande meldingen van storingen in de openbare verlichting in de gehele gemeente?

Antwoord college: *Bij het college zijn 69 storingen bekend in de gemeente Krimpenerwaard, waarbij de lamp of meerdere lampen niet branden. Het betreft circa 0,5% van het totale aantal lichtmasten (circa 13.000)*

3. Hoe verhoudt de huidige situatie zich tot de beantwoording van de raadsvragen van 8 september 2025 over veiligheid en verlichting in de openbare ruimte?

Antwoord college: *De situatie is niet veranderd na de beantwoording van de raadsvragen van 8 september 2025.*

4. Deelt het college de opvatting dat de huidige achterstanden erop wijzen dat de eerder toegezegde borging van veiligheid en onderhoud onvoldoende is gebleken?

Antwoord college: *Nee*

5. Hoe verklaart het college dat meldingen in sommige gevallen al meerdere weken openstaan?

Antwoord college: *Dit heeft in een aantal gevallen te maken met de levertijd van nieuwe armaturen. In andere gevallen betreft het complexe storingen. Het oplossen daarvan duurt langer.*

6. Deelt het college de opvatting dat langdurige uitval van openbare verlichting leidt tot onveilige situaties, met name bij speeltuinen, looproutes en verblijfsplekken?

Antwoord college: *Nee dit is niet aan de orde*

7. Welke concrete afspraken zijn gemaakt met de huidige aannemer om de dienstverlening tot 1 mei op peil te houden?

Antwoord college: *De huidige aannemer blijft tot eind april het onderhoud aan de openbare verlichting uitvoeren. Tot 30 april worden er door de huidige onderhoudsaannemer armaturen besteld. De nieuwe onderhoudsaannemer zal de lopende bestellingen overnemen en de vervangingen aan de hand van de levertijden inplannen.*

8. Waarom is er kennelijk sprake van een afname in de uitvoering van onderhoud voorafgaand aan de overgang naar de nieuwe aannemer?

Antwoord college: *Dat is niet het geval*

9. Welke maatregelen treft het college om de achterstanden op korte termijn terug te dringen?

Antwoord college: *Geen, want dit is niet van toepassing*

10. Wordt er prioriteit gegeven aan risicolocaties? Zo ja, hoe wordt deze prioritering bepaald en toegepast?

Antwoord college: *Er zijn binnen de gemeente, voor wat betreft de openbare verlichting geen risicolocaties bekend.*

11. Hoe wordt geborgd dat bij de start van de nieuwe aannemer de opgebouwde achterstand niet leidt tot verdere vertraging en onveilige situaties?

Antwoord college: *De bestaande werkwijze wordt voortgezet. Er zijn contractuele afspraken met de nieuwe aannemer. Ook gaat de beheeradviseur Nobralux, in opdracht van de gemeente toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden van de nieuwe aannemer. Ook wordt er elke maand een bouwoverleg gehouden waarin de voortgang van het onderhoud wordt besproken.*

12. Kan het college inzicht geven in:

- het totaal aantal openstaande meldingen in de gemeente

Zie antwoordt bij vraag 2.

- de gemiddelde en maximale afhandeltermijn;

De gemiddelde afhandeltermijn bedraagt 2,7 dagen. Er is geen maximale afhandeltermijn.

- en het aantal meldingen ouder dan vier weken in de gemeente?

Er zijn 47 meldingen die ouder zijn dan 4 weken. 24 meldingen van die 47 meldingen hebben hun oplosdatum in de maand April. En in mei worden nog eens 16 meldingen opgelost. Deze lange oplostijd heeft te maken met de levertijd van de nieuw te plaatsen armaturen.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris,

J. Hennip

de burgemeester,

ir. J. Beenakker