Programma van wensen en eisen en kansen


Onderdeel: Netwerkbeheerders en waterschap

Voor u ligt het concept programma van wensen en eisen van de netwerkbeheerders en het waterschap voor het project Werk aan De Westerd.

Werk aan de Westerd

Waterschap Noorderzijlvest

1. Duiker aansluiten op toekomstig HWA. Volgens keur is gemeente onderhoudsplichtige voor de duiker en de particulieren voor de sloot
2. Duiker aansluiten op toekomstig HWA. Volgens keur is gemeente onderhoudsplichtige voor de duiker en de particulieren voor de sloot
3. Vijver aansluiten op toekomstig HWA. Volgens keur is gemeente onderhoudsplichtige voor de duiker en de vijver
4. In principe is dit al goed aangesloten, geen wijzigingen gewenst
5. Wellicht mogelijkheden om rioolzak te vervangen door een Bergbezinkbassin (BBB) en mogelijkheid om HWA via deze vijver af te voeren. Dit is mogelijk via openbaar gemeentelijk terrein. Hierdoor komt er ook doorstroming in deze vijver
6. Indien noodzakelijk en gewenst mogelijke locatie voor wadi met rondom straten die oppervlakkig afstromen



Algemeen

a) Door veel af te koppelen moet het achterliggende waterstelsel meer water afvoeren. Waterschap is bezig om hier een regel voor vast te stellen waardoor er een dwingende compensatieopgaaf kan worden voorgeschreven. In dit gebied valt het waarschijnlijk wel mee omdat er al veel water aanwezig is wat meetelt in de compensatie
b) Hoofdwatergang achter de wijk langs heet de Peizer Schipsloot
c) Waterschap heeft geen mogelijkheid om op onderdelen mee te financieren

Netwerkbeheerders

Enexis: Omdat Peize als geheel in de warmtevisie is opgenomen, staat Enexis er in eerste instantie positief tegenover om gelik haar elektriciteitsnetwerk aan te passen waardoor het geschikt is voor de energietransitie.

WMD: binnen het plan gebied liggen nog grotere aantallen verouderen waterleidingen. Deze wil de WMD graag gelijktijdig met het project vervangen.