

AANBIEDINGSBRIEF

	Zaaknummer	: 224280
	BI-nummer	: 210408-01 AC BM

Aan de leden van de gemeenteraad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van het volgende actiepoint aan.

Vergadering	: commissie BM
Vraagsteller	: mevrouw T. van Dijkhorst
Datum	: 19-04-2021

Vraag

Mevr. Van Dijkhorst (OM) vraagt wanneer de laatste controle heeft plaatsgevonden? Nog na 14 mei 2020?

Antwoord


De laatste controle door V&H heeft plaatsgevonden op 4-1-2012.

Zoals bij beantwoording van vraag 3 van uw vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 14 mei 2020 (zie bijlage) is aangegeven dat de uitbreiding van de sprinklerinstallatie in de parkeergarage nog plaats moet vinden. Het voorliggende raadsvoorstel is hier een uitwerking van.

In het raadsvoorstel is aangegeven dat met de aanleg van de sprinklerinstallatie in de parkeergarage ook de veiligheid van het gebouw met de aanwezigheid van de laadpunten voor elektrische auto's wordt verbeterd, e.e.a. op basis van advies dat is gevraagd aan de veiligheidsregio (risicobeheersing) conform de handreiking van Brandweer Nederland.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 22 april 2021

de gemeentesecretaris



ir. J.C. Slagboom

Onafhankelijk Moerdijk
Mevrouw van Dijkhorst - Roderkerken

Uw kenmerk	Uw brief van 14-05-2020	Behandelend ambtenaar M. Hoogendoorn	Ons kenmerk 91720 / 00786 35	Telefoonnr 14 0168	Verzonden datum 02 JUN 2020
------------	----------------------------	---	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Onderwerp: Risico's laadpalen parkeergarages

Geachte mevrouw van Dijkhorst - Roderkerken,

U heeft de volgende vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 14-05-2020 met betrekking tot risico's laadpalen parkeergarages aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

1. Is het bij u bekend dat oplaadpalen in parkeergarages een groot risico zijn.
2. Is het bij u bekend of de opstalverzekering de brandschade dekt indien deze door laadpalen zijn veroorzaakt.
3. Zijn onze sprinklerinstallaties goed afgestemd op een dergelijke brand?
4. Dit zijn niet de enige laadpalen in de gemeente Moerdijk in een parkeergarage, zou u na kunnen gaan of dit ook geldt voor andere parkeergarages in de gemeente Moerdijk

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:

1. De komst van elektrische voertuigen brengt een ander brandrisico met zich mee dan de meer traditionele voertuigen op fossiele brandstoffen. De risico's zijn echter nog door geen enkel instituut goed in beeld gebracht en het ontbreekt nog aan regelgeving. Wel heeft Brandweer Nederland 8 mei jl. een advies uitgebracht voor eigenaren en exploitanten zodat zij zich bewust zijn van de risico's en risicoverminderende maatregelen kunnen nemen. Dit geldt voor alle parkeergarages in Nederland waar elektrische auto's worden opgeladen.
2. Ja, navraag bij de verzekeringsmaatschappij levert op dat laadpalen in de parkeergarage die aard en nagelvast aan het pand verbonden zijn onder de opstal brandverzekering vallen. De dekking betreft alle schade veroorzaakt door de brand.
3. De sprinklerinstallatie bevindt zich op dit moment enkel binnen het gebouw. Uitbreiding naar de parkeergarage moet nog plaatsvinden. Wel zijn de laadpalen geschakeld op een elektrische verdeelkast die uitvalt bij brand, zoals ook de rest van het gebouw is afgezekerd op een verdeelkast.
4. Alleen openbare laadvoorzieningen worden bij de gemeente gemeld, omdat daar een vergunning voor nodig is. Laadvoorzieningen op eigen terrein (dus ook inpandig) heeft de gemeente geen inzage in.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom

J.P.M. Klijs