

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Erik Vonkeman
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 05.01.2021
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 1003878

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1003878 Bulk materiaal (asbest)

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1279651 Broekland Van Dongenstraat 10 440812
Opdrachtacceptatie 04.01.21
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 1003878 Bulk materiaal (asbest)

Monsternr.	Monstername	Monster beschrijving
294799	04.01.2021	lei 'dak schip'
294800	04.01.2021	lei 'dak toren'

Eenheid

294799
lei 'dak schip'

294800
lei 'dak toren'

Asbestbepaling in grond/puin

Asbest (Bulk) - Actinoliet	% (m/m)	<0,1	<0,1
Asbest (Bulk) - Anthophylliet	% (m/m)	<0,1	<0,1
Asbest (Bulk) - Amosiet	% (m/m)	<0,1	<0,1
Asbest (Bulk) - Chrysotiel	% (m/m)	10-15	10-15
Asbest (Bulk) - Crocidoliet	% (m/m)	<0,1	<0,1
Asbest (Bulk) - Tremoliet	% (m/m)	<0,1	<0,1
Asbest (Bulk) - Hechtgebonden	% (m/m)	ja	ja

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 04.01.2021

Einde van de analyses: 05.01.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen : Asbest (Bulk) - Actinoliet Asbest (Bulk) - Anthophylliet Asbest (Bulk) - Amosiet
Asbest (Bulk) - Chrysotiel Asbest (Bulk) - Crocidoliet Asbest (Bulk) - Tremoliet
Asbest (Bulk) - Hechtgebonden