Beantwoording technische vraag GB Windpark Lortenz.

De tabel op pagina 4 is voor mijn fractie erg onduidelijk. Kan deze beter/gemakkelijker uitgelegd worden? Het lijkt erop dat enkele aantallen door elkaar gehaald worden.Het is ons niet duidelijk of in de tabel wordt uitgegaan van 1, 2 of 3 turbines in de opbrengsten en kosten.

Antw: vermoedelijk wordt er gerefereerd aan het schema op pagina 6 onder het kopje businesscase. In het schema is uitgegaan van het totaal van drie turbines. Er is een doorkijk gegeven op de toekomst in relatie tot de financiële haalbaarheid van het project, met de kennis van nu. Na deze exercitie blijkt dat er een sluitende businesscase kan worden overlegd met een positief rendement.
In het schema wordt de totaal opgewekt vermogen, van de drie turbines, geschat op ca 30.000 MWh en niet per turbine. Daar is bij het wijzigen van het schema een foutje ingeslopen. Excuus.

De gemiddelde stroomprijs is nu € 66 per MWh dat kan worden aangevuld door de SDE++ subsidie tot een bedrag van € 88.
Vanuit de exploitatie is een inschatting gemaakt van de totale lasten, opbrengsten en kosten over de totale doorlooptijd van 25 jaar.

26-03-2025