

KDV en BSO van den Broek		luchtverversing volgens bouwbesluit		Berekening d.d. 22-02-2016			
Zie bijlage: 2 bladen met daarop aangegeven de ventilatiebalans							
		aantal		systeem BSO		Systeem KDV	
ruimte	functie	personen	dm ³ /s/persoon	toevoer	afvoer	toevoer	afvoer
BSO	onderwijsfunctie	22	8,5	187	187		
KDV	Bijeenkomstfunctie kinderopvang	18	6,5			117	117
slaapkamer 1	Bedgebied	8	6,5			52	52
slaapkamer 2	Bedgebied	8	6,5			52	52
Kantine	bijeenkomstfunctie	10	4	40	40		
kantoor	Kantoorfunctie	2	6,5	13	13		
toilet 1				toevoer uit overloop			
				7	7		
toilet 2				toevoer uit overloop			
				7	7		
wasruimte				toevoer uit overloop			14
				14			
verschoningsruimte				toevoer uit overloop		14	14
toilet 3				toevoer uit overloop		7	7
Totaal van het systeem						254	256
waarvan uit overloop						-14	-35
capaciteit systeem						240	240
						221	221
Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied 6,5 dm ³ /s per persoon							
Andere bijeenkomstfunctie 4 dm ³ /s per persoon (verdieping)							
Kantoorfunctie: 6,5 dm ³ /s per persoon							
Onderwijsfunctie 8,5 dm ³ /s per persoon							

