Gemeenteraad

Zaaknummer	Z/26/523502-ADV/26/1316821
Portefeuillehouder	L. van Riswijk
Onderwerp	Gaslek Gasunie

Beste raadsleden,

Op 21 oktober 2026 zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld, met kenmerk Z/26/523502. Ter beantwoording van deze schriftelijke vragen informeert het college u als volgt.

Vraag 1 - Veiligheidsrisico's

Wat is bekend over de duur en omvang van het gaslek in Babberich? Zijn er risico's geweest voor omwonenden, medewerkers en weggebruikers, waaronder brand- of explosiegevaar, en door wie is dit beoordeeld?

Antwoord vraag 1

De Gasunie heeft ons laten weten dat het om een beperkt en incidenteel lek ging. Er wordt structureel gecontroleerd door de Gasunie om de methaanemissies terug te dringen. Bij dit lek is er volgens de Gasunie is geen sprake geweest van een risico voor de veiligheid of gezondheid van omwonenden.

Vraag 2 - Contact Gasunie

Heeft Gasunie de gemeente en VGGM geïnformeerd over het lek en het herstel daarvan? Zo ja, wanneer en welke informatie is verstrekt? Zo nee, had Gasunie dit moeten melden en welke afspraken maakt het college over het melden van toekomstige lekkages?
Op welke wijze heeft de gemeente invloed op de dagelijkse gang van zaken als een vergelijkbare situatie voordoet en hoe wordt hier in de praktijk invulling aan gegeven?

Antwoord vraag 2

Ja. Wij zijn hierover geïnformeerd en hebben contact gehad met Gasunie. Zij hebben daarbij toegelicht dat het gaat om een incidentele methaanemissie als gevolg van een defecte klep. Hierbij is een relatief, beperkte hoeveelheid aardgas vrijgekomen. De installatie wordt periodiek door Gasunie gecontroleerd. Nadat het defect bekend werd, zijn direct maatregelen genomen en is het betreffende onderdeel vervangen.

Vraag 3 - Beoordeling VGGM

Is VGGM gevraagd de veiligheidsrisico's voor inwoners te beoordelen, mede gezien de gemelde lekkage bij de installatie in Elten? Zo ja, wat zijn de bevindingen en aanbevelingen? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te vragen en de raad over de uitkomsten te informeren?

Antwoord vraag 3

Nee, zoals aangegeven waren er geen veiligheidsrisico's voor omwonenden.

Vraag 4 - Herstel en controle

Wanneer is het lek in Babberich gerepareerd en hoe is vastgesteld dat de lekkage volledig is beëindigd? Is het herstel onafhankelijk gecontroleerd? Heeft daarnaast afstemming plaatsgevonden met de Duitse autoriteiten over de lekkage in Elten en eventuele gevolgen voor Nederlands grondgebied? Gezien de EU Methaanverordening, op welke wijze gaat er ingezet worden op het eerder ontdekken van lekkages in de toekomst?

Antwoord vraag 4

Het ging bij de locatie in Babberich om een beperkte, incidentele methaanemissie als gevolg van een defect onderdeel en niet om een structurele emissie vanuit de installatie. Gasunie heeft het betreffende installatiedeel na constatering van het defect afgesloten en is overgeschakeld op een parallel onderdeel met dezelfde functie. Daarmee is de emissie gestopt en kan het defecte deel worden vervangen. Er heeft vanuit de gemeente geen afstemming plaatsgevonden met de Duitse autoriteiten.

Gasunie werkt structureel aan het terugdringen van methaanemissies. De installaties worden periodiek gecontroleerd in het kader van een programma voor lekdetectie en reparatie, dat aansluit bij de Europese Methaanverordening. Zodra een lekkage wordt geconstateerd, wordt deze beoordeeld en waar mogelijk zo snel mogelijk verholpen. Volgens de meest recente publieke rapportage ligt de methaanuitstoot van Gasunie inmiddels circa 31 procent lager dan in 2020.

Vraag 5 - Toezicht

Hoe is het toezicht en handhaving momenteel georganiseerd?
Welke instantie kan op dit moment bij de installatie in Babberich en Zweekhorst onafhankelijk inspecteren en zo nodig handhaven, zowel op veiligheid als op methaanuitstoot? Wat is de huidige rol van SodM, wanneer worden de aanvullende bevoegdheden op grond van de Methaanverordening van kracht en hoe wordt het toezicht tot die tijd geborgd?

Antwoord vraag 5

Gasunie is zelf verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk voorkomen, opsporen en beperken van methaanemissies en rapporteert hierover. De Europese Methaanverordening stelt eisen aan onder meer het meten van emissies, lekdetectie en het herstellen van lekkages.
Voor het toezicht op deze verplichtingen moet in Nederland formeel een bevoegd toezichthouder worden aangewezen. Het bestaande toezicht op de veiligheid en overige geldende regelgeving blijft los daarvan van kracht.

Vraag 6 - Leer en verbeterpunten

Zijn er leer- en verbeterpunten naar aanleiding van deze casus voor de gemeentelijke praktijk te halen? En zo ja, welke?

Antwoord vraag 6

De gemeente heeft geen formele rol in het toezicht op de installatie.
We begrijpen wel dat een melding over een gaslekkage tot zorgen kan leiden. In dit geval ging het om een beperkte, incidentele methaanemissie als gevolg van een defect onderdeel. Er is geen risico geweest voor de veiligheid of gezondheid van omwonenden.
Een leerpunt is dat bij dit soort situaties snel en rechtstreeks contact met Gasunie van belang is, zodat wij tijdig over de juiste informatie beschikken en inwoners en gemeenteraad goed kunnen informeren en dat Gasunie indien ze dat nog niet gedaan hebben snel actie kan ondernemen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
Secretaris

Digitaal ondertekend door:
Daniëlle Jansen
Datum: 17-11-2026

Lucien van Riswijk
Burgemeester

Digitaal ondertekend door:
Lucien van Riswijk
Datum: 17-11-2026

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 17-11-2026 13:32 CET
Document ID:
1c01380c-1b2f-4f9d-8966-0301f1c263cd