verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld: Tijdens commissie Ruimtelijke zaken **d.d.:** 27-05-2025

Vragensteller: Dirk-Jan Gloudemans **Partij:** PvdA

Portefeuillehouder: Ron van den Berkmortel

Onderwerp: VVGB Tankstation Bosscheweg

Vraag:
Hoe kunnen we straks bij hevige regenval borgen dat er geen olie lekt in de wadi en zo in de grond terecht komt?

Antwoord:
Het tankstation is zodanig ontworpen dat er nooit schadelijke stoffen (olie/benzine) in de bodem terecht kunnen komen, ook niet bij een hevige regenval. Dit heeft te maken met de toepassing van de OBAS i.c.m. de vloeistofdichte vloer en de afwatering. OBAS: een olie en benzine afscheider (te vinden op de tekening, incl. de afwatering naar de putten toe). Dit is een installatie die via een systeem van bezinking en afscheiding ervoor zorgt dat olie- en benzineproducten uit het regenwater worden verwijderd voordat het wordt afgevoerd naar de wadi. De OBAS bestaat uit een slibvangput, bepaalde filters, vlotterkleppen en een alarmvoorziening (dit alarm hangt in het tankstation). En dan nog goed om te benoemen, om deze OBAS zitten periodieke controles / keuringen om ervoor te zorgen dat de werking gegarandeerd blijft.

Datum beantwoording: 04-06-2025