Beantwoording technische vragen Afwegingskader middenspanningsruimtes nav commissievergadering van donderdag 9 oktober 2025

Vraag van Marty van den Biggelaar (De Lokale Partij)
Kan er een minimale richtlijn voor de afstand tussen de middenspanningsruimtes en bebouwing gehanteerd worden?

Antwoord:
Liander geeft aan dat er geen voorzorgbeleid is m.b.t. de afstand van een MSR tot bebouwing met een verblijfsfunctie.
Op het moment dat er een minimale afstand wordt vastgelegd creëren we een "norm" die niet op feitelijkheden is gebaseerd niet wordt onderbouwd.
Bij het zoeken van de locaties wordt er al rekening gehouden met de afstand tot bebouwing met verblijfsfunctie en in de praktijk is het tot op heden ook niet voorgekomen dat een MSR binnen 2,5m1 tot bebouwing is geplaatst.