Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo

t +31 (0)88 11 90 000
f +31 (0)77 35 42 454

e info@vrln.nl
i www.vrln.nl

veiligheidsregio limburg-noord

College van burgemeester en wethouders Gemeente
Peel en Maas
De heer Janssen
Postbus 7088
5980 AB PANNINGEN

datum	4 december 2019	behandeld door	Hein Gommans
uw kenmerk	/2019	telefoonnummer	088 - 11 90 630
ons kenmerk	Z033941/UIT046460	bijlage(n)	-

onderwerp Advies externe veiligheid BP Maasbreeseweg 92 te Koningslust

Geacht college,

Op 25 november 2019 hebben wij uw adviesverzoek ontvangen voor de verantwoording groepsrisico voor het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Het advies wordt gevraagd voor het BP Maasbreeseweg 92 te Koningslust.

Het plangebied grenst direct aan de Middenpeelweg N277 en Maasbreeseweg N562 waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en valt daarmee binnen het invloedsgebied van het transport over deze wegen. Het transport bestaat hoofdzakelijk uit vervoer van brandbare vloeistoffen over de N277 en incidenteel toxische en brandbare gassen over de N277 en N562. Dit advies wordt gegeven in het kader van artikel 7 en 8 uit het Bevt.

Er is een beperkte toename van het groepsrisico doordat er sprake is van samenvoeging van bedrijfsactiviteiten die zich nu elders bevinden. Hiervoor zullen o.a. enkele bedrijfsgebouwen worden opgericht zoals een kantoor, kantine, vergader- en presentatieruimte.
Ons advies richt zich op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied.

<u>Bestrijdbaarheid</u>
Het plangebied is goed bereikbaar en er is voldoende bluswatercapaciteit om een incident binnen het plangebied te bestrijden.

Zelfredzaamheid

Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te vergroten worden de volgende maatregelen geadviseerd:

- Zorg dat de aanwezige personen op de hoogte zijn van de risico's van effecten voortkomend vanuit incidenten met gevaarlijke stoffen op de N277 en N562. De maatgevende scenario's dienen te worden opgenomen in het op te stellen bedrijfsnoodplan c.q. ontruimingsplan. De handelingsperspectieven die in het rapport van BRO, BP Maasbreeseweg 92 te Koningslust, d.d. 31-10-2019 staan opgenomen, kunnen als leidraad worden gebruikt;
- Voer de mechanische ventilatie binnen de te realiseren bedrijfsgebouwen (met luchtbehandelingsinstallatie) centraal afsluitbaar uit door middel van een gemakkelijk te bereiken noodschakelaar (bij voorkeur in de meterkast) zodat de gebruikers deze in geval van een calamiteit kunnen bedienen. Neem deze handeling op in het bedrijfsnoodplan c.q. ontruimingsplan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hein Gommans, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 90 630 of via h.gommans@vrln.nl.

Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



Afdelingshoofd
Hannie Baarends