College van Burgemeesters en Wethouders & Gemeenteraad Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom

cc: TenneT, de heer [redacted]
VNO/NCW, de heer [redacted]

Bergen op Zoom, 29 september 2023

Geachte College, Geachte leden van de Gemeenteraad,

SABIC Innovative Plastics B.V. ("SABIC") is onlangs gewezen op de (concept)nota "Heroverweging Aanwijzing Voorkeurslocatie voor het nieuwe 380/150/20KV Hoogspanningsstation in de Gemeente Bergen op Zoom" (de "Nota").

SABIC onderstreept het belang van een hoogspanningsstation in de omgeving, met een vrijwel onbeperkt stroomaanbod. De aanwezigheid van voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is belangrijk met het oog op de energietransitie waar Nederland voor staat. SABIC onderzoekt of dit station concreet ingezet kan worden voor de verduurzaming van de activiteiten van SABIC en andere bedrijven op onze locatie in Bergen op Zoom en onderstreept het belang van het snel uitbreiden van het nationale net om de congestie-problematiek op te lossen.

SABIC en TenneT hebben in 2020 op initiatief van SABIC onderzocht of er mogelijkheden waren om het station op het terrein van SABIC te plaatsen. Dit leidde tot de conclusie dat er onvoldoende ruimte is op het terrein van SABIC om het station te plaatsen. Grootste factor was hierbij de inpassing rondom het bestaande HV-tracé en het ontbreken van ruimte om de 150 en 20 kV aan en afvoer kabels te realiseren.

SABIC en TenneT hebben in 2021 op verzoek van uw College nogmaals gekeken naar de mogelijkheden om het station op het terrein van SABIC te plaatsen. Daarbij zijn ook alternatieve stationsvormen bekeken die mogelijk wel ruimtelijk inpasbaar zouden zijn.

Deze alternatieven bleken echter binnen de bestaande, en mogelijk toekomstige, risicocontouren van onze locatie te liggen. TenneT acht het onwenselijk om nationale infrastructuur bloot te stellen aan risico's van een naburig BRZO-bedrijf. Dit probleem speelt met name op het zogenaamde "Spie" terrein dat zich westelijk bevindt ten opzichte van het huidige bebouwde oppervlak. Dit in tegenstelling tot de notitie van dhr. Krijnen, die ten onrechte stelt dat deze contouren ten noorden van SABIC beperkend zouden zijn.

Vervolgens is gekeken naar opties aan de noordzijde van het terrein van SABIC (Bijmoerpolder). SABIC ziet daar geen beperking ten opzichte van de bestaande en toekomstige risicoprofielen, mits er voldoende bufferzone gehouden wordt (de

Plasticslaan 1
4612 PX Bergen op Zoom
PO Box 117
4600 AC Bergen op Zoom
T: +31 164 29 2911
www.sabic-ip.com

SABIC Innovative Plastics - Kamer van Koophandel Breda No., 20079272

bestaande groenstrook) opdat toekomstige activiteiten niet belemmerd worden en er geen planschade ontstaat. Dit plan is meegewogen in de finale selectie.

Na het uitvoeren van bovenstaande onderzoeken zijn inmiddels nieuwe klimaatgegevens (die het overstromingsrisico hoger inschatten) bekend geworden, waaruit volgt dat het station op een terp gebouwd moet worden. Dit is in eerdere onderzoeken niet meegenomen en zal de fysieke inpassing op de Spie zeker niet eenvoudiger maken. Tennet heeft eerder reeds geconcludeerd dat het Spie-terrein te klein is om het nieuwe 380 KV-station te plaatsen.

We raden het College en de gemeenteraad aan zich uitgebreid(er) te informeren over deze kwestie, en daarbij ook zorgvuldig te kijken naar de relevante risicocontouren, de mogelijke verplaatsing van windmolens en/of hoogspanningsmasten en de bescherming van de natuurwaarden binnen de nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

De terreinen die SABIC momenteel nog op haar locatie beschikbaar heeft zijn overigens allerminst incourant. Beschikbare industriegrond met een mogelijkheden voor toekomstige elektra leveringen is schaars en blijkt ook erg aantrekkelijk te zijn voor nieuwe, groene industrieën. SABIC onderzoekt op dit moment meerdere (alternatieve) gebruiksmogelijkheden. Daarbij is ook een optie geboden aan TenneT.

Tenslotte wil SABIC nog opmerken dat in pagina 16 van de Nota wordt gesteld dat SABIC over een professionele bedrijfsbrandweer beschikt. Dit is inderdaad correct, maar hierbij moet wel aangetekend worden dat de bedrijfsbrandweer van SABIC is gericht op het bestrijden van BRZO-scenario's op de eigen locatie. De bedrijfsbrandweer is momenteel niet toegerust voor het bestrijden van branden in een hoogspanningsstation.

Met vriendelijke groet

[redacted]

SABIC Innovative Plastics B.V.
[redacted], Directeur Site Bergen op Zoom