Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN

Gemeente Noordwijk
t.a.v. De heer [redacted]
Voorstraat 42
2201 HW NOORDWIJK

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000
info@vrhm.nl
www.vrhm.nl

Verzenddatum	29 juli 2024	Contactpersoon	[redacted]
Zaakkenmerk	Z2024-00004592	Telefoon	[redacted]
Ons kenmerk	D2024-00026312	E-mail	[redacted]
Uw kenmerk	{verzoeknummer}	Onderwerp	Uitbreiding/nieuwbouw onderstation Noordwijk
Uw brief van	17 juli 2024	Locatie	Beeklaan/Freesialaan

Bijlage(n) 1

Graag bij correspondentie zaakkenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte heer [redacted],

Op 17 juli 2024 hebt u een brandveiligheidsadvies gevraagd voor de uitbreiding/nieuwbouw onderstation Noordwijk op de locatie Beeklaan/Fresialaan gemeente Noordwijk . In deze brief leest u ons advies.

Positief brandveiligheidsadvies
Het plan is getoetst aan de externe veiligheidsaspecten en de nu geldende ‘Praktijkrichtlijn Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van VRHM’. Het voorgelegde plan/locatie geeft de Veiligheidsregio Hollands Midden geen aanleiding tot het maken van opmerkingen in het kader van het aspect externe veiligheid. Brandweer Hollands Midden stelt dat de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening voldoen aan de vigerende praktijkrichtlijnen. Gezien de elektromagnetische straling en de woningen in de omgeving wordt geadviseerd om de GGD Hollands Midden om advies te vragen.

Afwijken van dit advies?
Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast dank hiervoor.

Wilt u reageren?
Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie door te klikken op de knop ‘Beantwoorden’ in uw bericht in JeLeefomgeving. Als de knop niet aanwezig is, dan is de zaak al gesloten en verzoeken we u uw reactie naar info@vrhm.nl te mailen onder vermelding van ons zaaknummer Z2024-00004592.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

[redacted], Coördinator Toezicht Brandweer Hollands Midden

Bijlage(n):

- Adviesrapport

Bijlage 1: Adviesrapport
Behorende bij brief met kenmerk Z2024-00004592

Opmerkingen en toelichting op het advies

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid
Voor een adequate hulpverlening bij een incident is het van belang dat de bereikbaarheid en bluswatervoorziening op orde zijn. Houd daarom rekening met het volgende:

- Het plangebied moet via minstens twee toegangswegen bereikbaar zijn.
- Voor de gebouwen geldt dat primaire bluswatervoorziening binnen 100 meter vanaf de brandweeringang aanwezig moet zijn.

Aanbevelingen / Restrisico

- Het advies om rekeningen te houden met extreem weer. Het is ons niet bekend of de beoogde locatie in een gebied ligt waar overstromingsgevaar kan optreden in geval van langdurige regen of extreme buien.
- Bij het transporteren van elektriciteit ontstaan elektromagnetische velden (EMV). Plan specifiek bevinden zich op 50 meter afstand woningen. Gekeken naar het gezondheidsaspect wat bij EMV komt kijken, wordt geadviseerd om de GGD Hollands Midden in een vroeg stadium om specialistisch advies te vragen om gevraagde contouren aan te leveren en eventuele maatregelen te treffen.

Beoordeelde documenten/tekeningen

Omschrijving	Kenmerk	Datum
Principe verzoek realisatie 50/10kv-elektriciteisstation.		13 juni 2024

Toetsingsomvang
Op de navolgende onderdelen is de aanvraag getoetst:

- Besluit veiligheidsregio's, artikel 3.2.1
- Besluit Bouwwerken Leefomgeving, artikel 4.225
  Omgevingsplan gemeente (bruidsschatregels t.a.v. bluswatervoorziening, bereikbaarheid bouwwerk en opstelplaats voor brandweervoertuigen).
- Regionale Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Veiligheidsregio Hollands Midden (2023)