

Terugkoppeling op toezegging (ID 386) RTG d.d. 13 mei 2025:

Op 13 mei 2025 heeft de RTG plaatsgevonden met o.a. het agendapunt van het raadsvoorstel inzake bindend advies op het initiatief van een warmtepompinstallatie aan de Schonauwenseweg. Tijdens de RTG werd de toezegging gedaan (ID 386) een gesprek te arrangeren tussen de insprekende bewoners en de indiener van het initiatief (Eneco). Op 20 mei 2025 heeft dit gesprek plaatsgevonden. Aanwezig waren de insprekers, Eneco, geluidsadviseur Peutz, de RUD en de gemeente (waaronder wethouder Kosterman). Onderstaand volgt een puntsgewijze terugkoppeling van het gesprek:

- Eneco heeft informatie gedeeld over de te bouwen installatie en toelichting gegeven op het geluidsrapport en de warmtepompinstallatie. Daarbij kwam aan de orde dat het geluidsrapport berekeningen doet op basis van de maximale inzet van de installatie (24/7), onder meest ongunstige omstandigheden (bv. geen demping en harde oppervlaktes). In praktijk zal de geluidsbelasting minder zijn, omdat de installatie niet jaarrond 24/7 volledig in bedrijf zal zijn. Ook vindt er wel demping plaats aan de bron. De feitelijke geluidsbelasting zal derhalve lager zijn dan de berekende geluidsbelasting. Ook heeft Eneco alle vragen die door de omwonenden aan de raad zijn gesteld, schriftelijk beantwoord en mondeling toegelicht.
- Eneco onderzoekt de mogelijkheid en het effect van een zachte ondergrond onder de koelerinstallatie (ventilatoren).
- Eneco heeft de contactgegevens van de betrokken personen van Eneco tijdens ontwerp, bouw en exploitatie met de bewoners gedeeld. Zij kunnen hen direct benaderen bij vragen en situaties.
- Ook de RUD heeft haar contactgegevens met de inwoners gedeeld, zodat ook zij in geval van calamiteiten kunnen worden benaderd.
- De Gemeente heeft de bewoners toegezegd, dat zij de vergunninghouder (Eneco) aan de maximale waarde van 40dB op de woningen zal houden. Ook als deze in de praktijk onverhoopt hoger uitkomt.
- Eneco heeft de toezegging gedaan de insprekers uit te nodigen voor een rondleiding bij de Warmte Kracht Centrale installatie aan het Raaigras;
- Eneco heeft de aanwezigen aangeboden om deel te nemen aan de klankbordgroep die al een tijdje actief is op dit project.
- De aanwezigen krijgen de sheets van de presentatie die Eneco heeft gegeven, alsook de beantwoording van de vragen toe gemaild.
- Het was een goed gesprek. De betreffende omwonenden voelden zich na de informatie van Eneco, Peutz en RUD serieus genomen en meer gerustgesteld.