Actieve informatie Jeroen Broeders

Kwetsbaarheid systemen gemeentehuis

Op maandag 24 juni j.l. is er een algemene stroomstoring geweest in Wognum. Hierdoor heeft ook het gemeentehuis even zonder stroom gezeten. Door de stroomstoring zijn andere storingen opgetreden in de accommodatie. De verouderde systemen van de gebouwen zijn overgevoelig voor sterke stroomwisselingen. Voor de gehele locatie was het internetsignaal weggevallen en voor het zuid gebouw is het gebouwmanagementsysteem uitgevallen. Dit systeem reguleert de klimaathuishouding in het gebouw. Doordat apparatuur zodanig oud zijn, zijn reserveonderdelen niet of nauwelijks meer leverbaar en is herstel steeds lastiger. Het regelen van de klimaathuishouding in het zuid gebouw moet nu daarom handmatig gedaan worden wat veel minder accuraat is en er meer tempartuurschommelingen zullen gaan ontstaan. Het comfort voor de huurders gaat hiermee deels verloren waardoor mogelijk klachten gaan ontstaan vanuit de huurders.

Het internet signaal is opgelost maar kan zich weer voordoen als systemen niet aangepast worden. Het gebouwmanagementsysteem kan niet opgelost worden anders dan dat het systeem vervangen gaat worden, zoals de bedoeling is met de renovatie van het gemeentehuis. Het uitvallen van dergelijke systemen behoort ook tot de mogelijkheid in het midden en noord gebouw.