

DATUM ONTVANGST	12 OKT. 2020		
BEH / ADV DOOR	SO		
TKN / KOPIE AAN	G		



Locatiecode 2NA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aangetekend

Gemeenteraad Amstelveen

Postbus 4

1180 BA Amstelveen

Bezoekadres

Dijkgraaf 4

6921 RL Duiven

Postadres

Locatiecode 2NA8122

Postbus 50

6920 AB Duiven

Telefoon 088 542 6444

Contentoverseen

info@liander.nl

www.liander.nl

Datum

2 oktober 2020

Uw kenmerk

Z-17-059011

Ons kenmerk

RLI-0852/20200057

Betreft

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Herziening Amstelveen

Zuid-Oost 2015 – Landtong'

Geachte heer/mevrouw,

Liander Infra N.V. maakt een zienswijze kenbaar op het ontwerpbestemmingsplan 'Herziening Amstelveen Zuid-Oost 2015 – Landtong' van de gemeente Amstelveen (hierna: het ontwerp), zoals dat met ingang van 3 september zes weken ter inzage ligt.

Liander Infra N.V. is onder andere de eigenaar van drie 50kV-kabelverbindingen in het plangebied van het ontwerp en is daarmee belanghebbend.

Zienswijze

Liander is als regionale netbeheerder onder andere belast met het beheer, het onderhoud en de instandhouding van het hoogspanningsnet met een spanningsniveau tot en met 50 kV. Om deze taak uit te voeren, is het van belang dat de ligging van kabelverbindingen planologisch wordt veiliggesteld. Daarnaast dient het tracé van de kabelverbindingen gevrijwaard te blijven van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten die van negatieve invloed kunnen zijn op de functionaliteit van de kabelverbindingen.

Binnen het plangebied lopen drie 50kV-kabelverbindingen, zie afbeelding 1. De kabelverbindingen liggen in grond met de bestemmingen 'agrarisch' en 'verkeer', en is niet voorzien van een beschermingszone en dubbelbestemming waarmee gebruiksbeperkingen worden gesteld aan de grond.

Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat aan de grond, waarin de beschermingszone van de 50kV-kabelverbindingen ligt, en niet in eigendom is van Liander Infra N.V., een dubbelbestemming wordt toegekend, voorzien van passende bouwregels en een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, ter bescherming van de kabelverbindingen.



Afbeelding 1: Uitsnede ontwerp en 50 kV-kabelverbindingen (roze lijnen)

Conclusie

Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar ro.loket@liander.nl. Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Consultant Ruimte & Recht