



MEMO

Datum	15 oktober 2024
Aan	de gemeenteraad
Kopie aan	
Van	B&W
Onderwerp	Beantwoording vragen gesteld tijdens het Rond de tafelgesprek over de verklaring van geen bedenkingen wandelbuis bij station Heino

Op donderdag 3 oktober is in het Rond-de-tafelgesprek over de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een wandelbuis nabij station Heino besproken. Tijdens deze behandeling zijn een aantal vragen gesteld. Deze worden hieronder beantwoord.

1. Wat zijn de afmetingen van de wandelbuis waarvoor vergunning is aangevraagd?
De inwendige hoogte van de wandelbuis wordt 2,30 meter. Het juiste ontwerp zal worden verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing zodra deze ter inzage gelegd zal worden.
2. Hoeveel berging wordt er gerealiseerd voor de opvang van hemelwater?
Hemelwater dat in de tunnelbuis terecht komt wordt opgevangen in een ruimte onder de roostervloer. De bergingscapaciteit daarvan is ongeveer 5.000 liter. Dit is ruim voldoende in verhouding tot het verhard oppervlak waarvan regenwater opgevangen moet worden.
3. Voorziet het ontwerp in een fietsgoot?
Er komt een vlakke betonrand langs de trap. Hiervan kan gebruik gemaakt worden om een fiets aan de hand de tunnel in- en uit te rijden.
4. Zijn er voorzieningen waarmee dieren uit de tunnel kunnen komen?
Dieren die (mogelijk) in de tunnel komen, kunnen via de hierboven genoemde vlakke betonrand langs de trap de tunnel verlaten. In de waterberging onder de roostervloer wordt ook een voorziening aangebracht waardoor dieren die onverhoopt in deze berging terecht komen (bijvoorbeeld kleine amfibieën) er weer uit kunnen kruipen.