Format technische vragen

Datum indienen: 19-2-2025

Datum politieke avond: 25-2-2025

Agendapunt: Voorbereidende vergadering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2040

Onderwerp:
Technische vragen ter toelichting van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-20240

Toelichting:

Vraag/vragen:

1. Zijn er in de gemeente Overbetuwe schoolgebouwen die een monumentale status hebben en/of erfgoed zijn? Zo ja, welke? En welke gevolgen heeft dat voor eventuele sloop-, renovatie-, of nieuwbouwplannen?
2. Wat is de onderbouwing achter de benodigde capaciteit voor de schoolgebouwen? Welke richtlijn voor het benodigd aantal vierkante meter per leerling wordt aangehouden?

Indiener/fractie: Thijme Hoffmann (GroenLinks Overbetuwe)

Antwoord(en) ambtelijke organisatie:

1. Een deel van brede school De Plataan uit Elst heeft een monumentale status. Dit pand staat pas op de planning voor na 2040. Welke gevolgen deze status heeft voor eventuele sloop-, renovatie- of nieuwbouw onderzoeken we zodra gestart wordt met de voorbereidingen van renovatie/nieuwbouw. Zover bekend zijn er geen andere schoolgebouwen die een monumentale status hebben.

2. De benodigde capaciteit wordt berekend op basis van de verordening voorziening onderwijshuisvesting. Bijvoorbeeld voor het primair onderwijs rekenen we met een vaste voet van 200 m2 en 5,03 m2 per leerling. Voor de volledige berekening verwijs ik u naar de bijlage III, deel B van de verordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR472388/1
   Het aantal leerlingen wordt bepaald op basis van de leerlingenprognose. Hierbij wordt het gemiddelde aantal leerlingen genomen over de komende 15 jaar. De leerlingenprognoses worden elke 2 jaar geactualiseerd.