

Feitelijke vragen lid Van Herwaarden (D66) – Riolering

Vragen:

1 Ik begrijp niet goed wat hier staat:

1.1 Met het vervangingsbudget worden waar nodig de riolering vervangen of gerenoveerd. Als een oud riool constructief en afvoer technisch in orde is verlengen wij de levensduur van 75 naar 125 jaar met behulp van een inwendige kous (relinen). Het verlengen van de levensduur wordt niet toegepast in die situatie dat in de beperkte ruimte van de ondergrond voor de aanleg van regenwatervoorzieningen het gemengde riool moet worden vervangen. Dit zijn veelal vuilwaterriolen met kleine diameters.

Lees ik het aldus goed:

We verlengen de levensduur van gemengde riolen dmv relinen, als we denken dat a het riool daarvoor goed genoeg is en b er ter plekke goede infiltratiemogelijkheden zijn, dus afkoppeling van regenwater mogelijk is, of voldoende ruimte, tzt, voor een extra regenwaterafvoerriool. (Waarmee het gemengde riool op termijn steeds meer een 'zuiver' vuilwater riool wordt)

Als aan conditie b niet wordt voldaan (ruimtegebrek), vervangen we het (veelal vrij grote) gemengde riool door een kleiner vuilwaterriool en een afzonderlijke regenwaterafvoer.

?

2 Het iWKP is in maart 2023 bij hamerslag en zonder behandeling vastgesteld. Het is een belangrijke, maar helaas ook nogal ontoegankelijke verzameling documenten, waarvan destijds een samenvatting is gemaakt. Op zich toe te juichen, maar onduidelijk is gebleven:

A) Hoeveel voortgang Noordwijk wil maken (en feitelijk al gemaakt) heeft met de ontkoppeling van vuil- en schoonwaterriolen en;

B) Het oplossen van risicolocaties bij clusterbuizen. (Ik weet dat er een presentatie over geweest is, vorig jaar, maar kan die niet vinden.)

Kan dit binnenkort nader worden toegelicht? (Staat los van deze investeringsaanvraag)

Antwoorden:

Vraag 1: We renoveren een oud (einde levensduur) riool dat afvoer technisch nog in orde is en daarnaast constructief van voldoende kwaliteit is om te relinen.

In situaties waarbij er echter onvoldoende ruimte is om naast de gemengde riolering een extra hemelwaterafvoer (of andere infiltratievoorzieningen) aan te leggen zijn we genoodzaakt om de gemengde riolering geheel te vervangen en te verplaatsen om zo ruimte voor de aanleg te krijgen. Door het afkoppelen van hemelwater blijft het rioolstelsel wel gemengd maar wordt het schone hemelwater zo veel mogelijk afgevoerd naar bodem/oppervlaktewater.

Vraag 2: Voortgang in ontkoppeling vindt voornamelijk plaats in de geplande wijkvernieuwingen die opgenomen zijn in het investeringsplan. De volgorde in wijkvernieuwingen is gericht op risicogebieden in klimaatbestendigheid. Het klimaatadaptatiebeleid waarin de kader van de gemeente Noordwijk worden vastgesteld wordt dit jaar nog voorgelegd aan de gemeenteraad.