Zaaknummer: 23566-2020

Documentnummer: 23566-2020:167059

Ontwerpbeschikking Wet geluidhinder

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LAARBEEK

Beschikkende op het verzoek d.d. 31 maart 2020 van de familie Timmers, Lange Dreven 1 en 3 te Lieshout, om een ontheffingsaanvraag voor hogere geluidbelasting krachten artikel 110a van de Wet geluidhinder voor het herbouwen van een woning op percelen, kadastraal bekend Lieshout, sectie L nrs. 439 en 616, gelegen aan de Lange Dreven 3 te Lieshout.

Overwegende dat het verzoek betrekking heeft op een situatie als bedoeld in afdeling 2.1 en 3.1.1 van het Besluit geluidhinder.
Zones langs wegen.
Voor de geprojecteerde woning geldt ingevolge artikel 82 van de Wet geluidhinder een voorkeurgrenswaarde van 48 dB binnen zones langs wegen. Uit berekeningen is gebleken dat de maximale geluidwaarde op de gevels is berekend op 53 dB.
Artikel 83 van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om een hogere grenswaarde vast te stellen tot een waarde van 53 dB (weg buiten de kom).
Zones rond industrieterreinen.
De geprojecteerde woning is gelegen binnen de 50 tot 55 dB-contour van het geluidgezoneerd bedrijf Bavaria. In overleg met de Omgevingsdienst is de geluidbelasting worst-case vastgesteld op 55 dB.
Volgens artikel 44 van de Wet geluidhinder geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB binnen zones rond industrieterreinen. Artikel 45 van de wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om een hogere grenswaarde vast te stellen tot 55 dB voor geprojecteerde woningen.

Maatregelen ter bescherming van het wegverkeers- c.q. industrielawaai aan de bron door beperking van de (verkeers)intensiteit of andere (verkeers)maatregelen bieden gegeven de aard en de functie van de beoordeelde wegen en bedrijfsactiviteiten geen mogelijkheden tot vermindering van de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woning. Maatregelen ter beperking van de overdracht stuiten op bezwaren van financiële, verkeerskundige en stedenbouwkundige aard.

Gelet op het akoestisch onderzoek van Tritium Advies d.d. 15 januari 2020, rapportnummer 1910/236/JOW-01.

b e s l u i t e n

1. als hogere grenswaarde voor de geprojecteerde woning op de percelen, kadastraal bekend Lieshout sectie L nrs. 439 en 616 vast te stellen:
   - een waarde van 53 dB voor zones langs wegen;
   - een waarde van 55 dB voor zones langs industrieterreinen;

2. aan dit besluit als voorwaarde te verbinden dat de geluidbelasting in de woningen ten hoogste 33 dB zal bedragen.

Laarbeek,

[Ondertekenaar 1.Functie]

[Ondertekenaar 1.Ondertekening]
[Ondertekenaar 1.Voorletters] [Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]

[Ondertekenaar 2.Functie]

[Ondertekenaar 2.Ondertekening]
[Ondertekenaar 2.Voorletters] [Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]