


Reactienota

Zienswijze bestemmingsplan

Stokkelersweg 1

NL.IMRO.0141.00123-BP21



Uitsnede verbeelding (ontwerp) bestemmingsplan Stokkelersweg 1

Terinzagelegging en zienswijzen.

Het ontwerpbestemmingsplan "Stokkelersweg 1" heeft van 17 maart 2022 tot en met 27 april 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon door een ieder een zienswijze worden ingediend. Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen is er één zienswijze ingediend:

- TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS te Arnhem, brief gedateerd 14 april 2022, per post ontvangen op 19 april 2022 (INK – 107687);

Ontvankelijkheid.

Een ieder kan zienswijzen indienen. De zienswijze is tijdig ingediend. De zienswijze is wat dat betreft ontvankelijk.

Behandeling zienswijzen.

De zienswijze wordt hieronder samengevat weergegeven. Dit betekent niet dat onderdelen van de zienswijze, die niet expliciet worden benoemd, niet bij de beoordeling zijn betrokken. Een zienswijze wordt in zijn totaliteit beoordeeld.

Hoorzitting.

Gelet op de indienende partij, de aard en inhoud van de zienswijze en het feit dat de zienswijze volledige gehonoreerd wordt, is geen aanleiding gevonden voor het organiseren van een hoorzitting.

Samenvatting zienswijze TenneT

1. *Aanscherping eerder advies ter bescherming hoogspanningsnet*

TenneT verzoekt om in artikel 5.4.1 (Leiding-Hoogspanning 2) de regels aan te vullen. Dit betreft het vereiste van een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden. Met enkele aanvullingen wordt beter gewaarborgd dat het hoogspanningsnet voldoende wordt beschermd tegen omgevingsaspecten die van invloed kunnen zijn op een betrouwbare levering van energie. Werken of werkzaamheden onder of in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding kunnen de veiligheid en leveringszekerheid in gevaar brengen. Het is daarom noodzakelijk om tijdig met opdrachtgevers en/of uitvoerders van werken of werkzaamheden in overleg te treden om de toelaatbaarheid van de plannen te toetsen. Om de kans op een onveilige situatie zoveel mogelijk te verkleinen acht TenneT het noodzakelijk dat de regels op dit punt worden uitgebreid ten opzichte van het bestaande artikel 5, door vervanging/aanpassing van de volgende bepalingen:

TenneT verzoekt om artikel 5.4.1 uit het ontwerpbestemmingsplan:

5.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden op de in artikel 5.1 bedoelde gronden uit te voeren:

- a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting of bebossing;
- b. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger dan 2.5 meter;

- c. het opslaan van materialen of stoffen die onder bepaalde omstandigheden gevaar van brand of explosie kunnen opleveren;
- d. het ophogen, egaliseren, verlagen of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld of weghoogte.

te wijzigen in:

5.4.1. Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden op de in artikel 5.1 bedoelde gronden uit te voeren:

- a. het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting en bomen;
- b. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte door ontgrondingswerkzaamheden, ophoging of andere graafwerkzaamheden;
- c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van (reeds bestaande) watergangen;
- d. het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;
- e. het aanbrengen en/of slopen van bovengrondse opstallen, constructies, straatmeubilair, installaties of apparatuur anders dan ten dienste van deze in lid omschreven bestemming;
- f. het aanleggen, verbreden, of verharderen van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden;
- g. het aanleggen van zonneparken

Voor wat betreft de gewenste toevoeging van het vereiste van een vergunning voor 'het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting of bomen' geeft TenneT aan dat niet alleen door het aanbrengen van, maar ook tijdens het rooien van bomen of opgaande beplanting, zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waarbij elektriciteit via beplanting een weg naar de aarde zal zoeken. Dit wil TenneT te allen tijde voorkomen.

Ten slotte vraagt TenneT nog om in de regels aan te passen dat een positief schriftelijk advies van de leidingbeheerder ingewonnen moet worden (art. 5.3 en 5.4.4) in plaats van enkel een advies zoals dat nu is geregeld. TenneT vraagt dit nu standaard om op te nemen in alle bestemmingsplannen met de dubbelbestemming Leiding-Hoogspanning om de zekerheid en duidelijkheid van de (on)mogelijkheden ten goede te laten komen.

Reactie gemeente.

Gelet op het belang van bescherming van het Hoogspanningsnet acht de gemeente het aanvaardbaar en wenselijk de regels conform zienswijze van TenneT aan te passen. Met de initiatiefnemer is dit ook besproken en ook van de zijde van initiatiefnemer bestaan geen bezwaren om deze wijziging door te voeren.

Zienswijze Tennet



ONTVANGEN 19 APR 2022

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeenteraad van Almelo
Postbus 5100
7600 GC ALMELO

CLASSIFICATIE	C1 - Publieke Informatie
DATUM	14 april 2022
ONZE REFERENTIE	GFO-N-RE 22-0626
BEHANDELD DOOR	Schrijver, Milou
TELEFOON DIRECT	06 28 08 38 08
E-MAIL	ruimtelijkeplannen@tennet.eu

BETREFT Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 'Stokkelersweg 1' (Almelo)

Geachte leden van de raad,

Onlangs is bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan "Stokkelersweg 1" van de gemeente Almelo ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) bij deze graag gebruik.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevindt zich de bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding Zwolle – Hengelo die in eigendom en beheer is van TenneT.

Over TenneT

TenneT is bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") aangewezen als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet van 110 kV en hoger. Het landelijke hoogspanningsnet is door het ministerie van EZK als vitale infrastructuur aangeduid. TenneT is hiermee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van het landelijke hoogspanningsnet.

De kerntaken van TenneT zijn het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van bestaande en nieuwe ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen. De hoogspanningsverbindingen van TenneT zijn, zowel boven- als ondergronds, dan ook ruimtelijk relevant. Deze vitale infrastructuur moet daarom een gepaste bescherming krijgen en behouden in ruimtelijke plannen en besluiten. Het uitgangspunt hierbij is een ongestoorde ligging gedurende de gehele levensfase van de hoogspanningsverbinding.

De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden. Om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen gelden er bijvoorbeeld aan te houden veiligheidsafstanden. Bovendien is het van belang dat hoogspanningsverbindingen te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud, storingen en/of calamiteiten, ten behoeve van de leveringszekerheid en het zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van onze assets. Hier is in voorliggend plan reeds rekening mee gehouden (mede) naar aanleiding van eerdere afstemming met TenneT. Graag vragen wij aandacht voor het volgende.

TenneT TSO B.V. **Bezoekadres** Utrechtseweg 310, Arnhem **Postadres** Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem **Handelsregister** Arnhem 09155985
Telefoon 0800 83 66 38 8 **Fax** 026 373 11 12 **Internet** www.tennet.eu

CONCEPT



DATUM
ONZE REFERENTIE
PAGINA

TenneT TSO B.V.
14 april 2022
GFO-N-RE 22-0626
2 van 3

Toestemming TenneT

In 2020 is er door TenneT toestemming verleend voor de werkzaamheden. In de toestemming staat: *'Deze brief met voorwaarden is van toepassing op uw huidige aanvraag en heeft een geldigheid van 1 jaar.'* Aangezien er geen wijzigingen zijn te constateren in het plan blijft de verleende toestemming (TOE0003118) van kracht voor het werk. De geldigheid van 1 jaar is van toepassing op de werkzaamheden (het realiseren van het werk), hiervoor zal de initiatiefnemer/aannemer een nieuwe toestemming moeten vragen via toestemming@tennet.eu.

Regels

Wij verzoeken u om in artikel 5.4.1 Leiding-Hoogspanning 2 de regels aan te vullen. Dit betreft het vereiste van een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden. Met onderstaande aanvullingen wordt beter gewaarborgd dat het hoogspanningsnet voldoende wordt beschermd tegen omgevingsaspecten die van invloed kunnen zijn op een betrouwbare levering van energie. Werken of werkzaamheden onder of in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding kan de veiligheid en leveringszekerheid in gevaar brengen. Het is daarom noodzakelijk om tijdig met opdrachtgevers en/of uitvoerders van werken of werkzaamheden in overleg te treden om de toelaatbaarheid van de plannen te toetsen. Om de kans op een onveilige situatie zoveel mogelijk te verkleinen acht TenneT het noodzakelijk dat de regels op dit punt worden uitgebreid ten opzichte van het bestaande artikel 5, door vervanging/aanpassing van de volgende bepalingen:

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

5.4.1. Het is verboden om zonder, op of in de lid 1 bedoelde gronden, een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting en bomen;
- b. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte door ontgrondingswerkzaamheden, ophoging of andere graafwerkzaamheden;
- c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van (reeds bestaande) watergangen;
- d. het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;
- e. het aanbrengen en/of slopen van bovengrondse opstallen, constructies, straatmeubilair, installaties of apparatuur anders dan ten dienste van deze in lid omschreven bestemming;
- f. het aanleggen, verbreden, of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden;
- g. het aanleggen van zonneparken

Motivatie aanbrengen en/of rooien hoog opgaande beplanting / bomen

De voor deze plansituatie meest relevante wijziging hierin betreft het vereiste van een omgevingsvergunning voor 'het aanbrengen en/of **rooien** van opgaande beplanting of bomen'. De motivatie hiervoor is dat niet alleen door het aanbrengen van, maar ook tijdens het rooien van bomen of opgaande beplanting, zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waarbij elektriciteit via beplanting een weg naar de aarde zal zoeken (we noemen dit overslag). Dit wil TenneT te allen tijde voorkomen.

Schriftelijk advies

Ten slotte vragen wij om in de regels aan te passen dat een **positief schriftelijk** advies van de leidingbeheerder ingewonnen moet worden (art. 5.3 en 5.4.4). Dit vragen wij standaard om te nemen in alle bestemmingsplannen met de dubbelbestemming Leiding-Hoogspanning om de zekerheid en duidelijkheid van de (on)mogelijkheden ten goede te laten komen.



DATUM	TenneT TSO B.V.
ONZE REFERENTIE	14 april 2022
PAGINA	GFO-N-RE 22-0626
	3 van 3

Staalkaart TenneT

Ter informatie stellen wij u graag op de hoogte van het feit dat TenneT in samenwerking met Netbeheer Nederland een staalkaart "Elektriciteit en gas in het Omgevingsplan" inclusief bijbehorende voorbeeldregels heeft opgesteld. De staalkaart betreft een handreiking om gemeentelijke ambities in samenhang bij elkaar te brengen in het Omgevingsplan. TenneT nodigt uit om samen met u mee te denken in het op duurzame wijze opnemen van het hoogspanningsnet in uw Omgevingsplan. U kunt hiervoor contact opnemen met de behandelaar van deze brief.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan deze persoon richten.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



mr. A.H.D (Angélique) Avink
Manager Real Estate Management