

Zaaknummer : 2025-028607
Documentnummer : D2025-03-013077
Kenmerk :
Bijlagen :
Beh. ambtenaar : Jeroen Drost
Telefoonnummer : (020) 214 4888
E-mailadres : info@diemen.nl

Fractie Onafhankelijk Diemen
Aan de fractievoorzitter J.Sikking

Onderwerp
Schriftelijke vragen definitief ontwerp groot onderhoud Johan van
Soesdijkstraat.

Datum
18 maart 2025

Geachte heer Sikking,

De fractie van Onafhankelijk Diemen heeft op 24 februari 2025 aan het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over het definitieve ontwerp groot onderhoud Johan van Soesdijkstraat. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan conform het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Diemen, artikel 48.

- 1) Heeft de gemeente om de wijk waarin de laatste onderheide wegen die nog opgevuld worden de waterstand in kaart gebracht. Dit om later inzicht te krijgen in eventuele klachten over wateroverlast?

Antwoord:

Er is een kaart waarin we in heel Diemen op verschillende plekken continu de grondwaterstand meten. Ook rondom de onderheide wegen zijn verschillende meetpunten. We verwachten in deze laatste drie straten waar nu een onderheide weg zit geen problemen met de grondwaterstand. Dit omdat we een ander type ophoogmateriaal gaan gebruiken. In Centrum West is er schuimbeton toegepast. In de werkzaamheden die eraan komen, gaan we BIMS (vulkanisch gesteente) toepassen. Hierin zit veel open ruimte tussen het gesteente, waardoor het een hele goede drainerende werking heeft. Daarnaast is het bij BIMS beter mogelijk om achteraf een warmtenet aan te leggen in het materiaal. Bij Centrum West was het niet haalbaar om dit materiaal te gebruiken. Voor het aanleggen van BIMS moeten we namelijk dieper graven dan bij schuimbeton. In Centrum West zouden we daarbij verder in verontreinigde grond terecht komen. In deze drie straten is er minder bodemverontreiniging en kunnen we dus dieper graven.

- 2) Wat is/was de planning van de werkzaamheden?

Antwoord:

De definitieve planning volgt op zeer korte termijn. Deze delen we dan ook direct met de bewoners. We willen half/ eind april 2025 starten met de werkzaamheden. In de planning die tot nu toe naar de bewoners is gecommuniceerd staat nog eind maart vermeld.

Er is op de aangeboden petitie (18-006-2024) van Onafhankelijk Diemen (voorheen Onafhankelijke Partij Diemen) niets meer vernomen.

3) Kunt u ons op de hoogte brengen over de opvolging van de petitie.

Antwoord:

We monitoren de grondwaterstanden in heel Diemen. De beleidsmedewerker stedelijk water en klimaatadaptatie is met de Vereniging van Eigenaren en de woningcorporatie in gesprek geweest over het aanleggen van een drainage in de achterpaden. Dit is geen gemeentegrond. Hierdoor kan de gemeente deze niet zelf aanleggen. Er zijn met Rochdale al vergevorderde gesprekken. Rochdale heeft een offerte opgevraagd voor de aanleg van drainage in de achterpaden. De gemeente ondersteunt hierin waar wij dit kunnen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

G. T. Wildeman

E. Boog