

AANBIEDINGSBRIEF TECHNISCHE VRAGEN

Agendapunt 7.2, Algemene verordening ondergrondse infrastructuur	Zaaknummer	: 220468
	BI-nummer	: 00979 TV

Aan de leden van de gemeenteraad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

Vergadering	: Commissie FI
Vraagsteller	: CU, J. Oskam
Datum vergadering	: 6 april 2021

Vraag:

Op pagina 40 van het handboek, staat een schema voor ligging kabels en leidingen. Voor elektra staat aangegeven een diepte van 0.6 m. Voor midden- en hoogspanningskabels gelden grotere diepten. Middenspanning kabels liggen ook in de straat en soms hoogspanningskabels. Waarom zijn deze niet benoemd?

Antwoord:

Genoemde dieptes zijn minimum dieptes uitgaande van het standaardprofiel voor een gemiddelde woonstraat. Hierin zijn de diverse spanningsverschillen, drukken en materialisatie die per medium mogelijk zijn niet benoemd. De NEN-richtlijnen voor de ligging van kabels en leidingen worden aangehouden. Middenspannings- en hoogspanningskabels worden veelal dieper ofwel geclusterd aangelegd. Per project wordt door de netbeheerder beschouwd wat de minimale dekking en benodigde ondergrondse ruimte moet zijn met inachtnahme van de reeds aanwezige kabels en leidingen binnen het profiel.

Vraag:

Moerdijk geeft zijn eigen handboek etc uit. Waarom wordt dit niet provinciaal of zelfs landelijk gedaan? Heeft elke gemeente zijn eigen interpretatie? Zou het voor de helderheid en efficiëntie voor de beheerders van kabels en leidingen en aannemers niet veel beter zijn als er een universeel document is. Tarieven zouden nog per gemeente kunnen verschillen.

Antwoord:

Er zijn veel landelijk geldende wetten en richtlijnen op het gebied van de aanleg van kabels en leidingen, bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet en CROW-publicaties met richtlijnen rondom graafwerkzaamheden. Deze moeten door alle gemeenten in hun regelingen worden verwerkt, en hier moeten ook de netbeheerders en grondroerders zich aan conformeren. Op grond van deze landelijke wetgeving is het ook verplicht om als gemeente een AVOI te hebben. In die zin is er dus al veel universeel geregeld.



Een AVOI wordt niet landelijk of provinciaal vastgesteld omdat gemeend wordt dat elke gemeente hierin, buiten het bovenstaande, haar eigen couleur locale moet kunnen kiezen. Dat heeft te maken met plaatselijk afwijkende omstandigheden als grondslag, bodemkwaliteit, samenstelling van het areaal, stedelijk of landelijk gebied enz. Voorliggende AVOI is in gezamenlijkheid met de gemeente Zundert ontwikkeld. De bedoeling is om deze uit te rollen binnen De6 verband.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 6 april 2021
de gemeentesecretaris

ir. J.C. Slagboom