

Aan de CDA fractie

Gemeente Etten-Leur

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
T : 14 076
E: info@etten-leur.nl
I: www.etten-leur.nl

Kenmerk : 1468491
Contactpersoon : Willy Gommeren
Telefoonnummer : 06-46789813
Onderwerp : Beantwoording vragen CDA inzake school Haansberg Etten-Leur, 6 augustus 2025

Beste fractie,

Op 6 juni jl. heeft u een bezoek gebracht aan een ontwikkelaar die actief is met nieuwbouwplan Haansberg. Naar aanleiding hiervan heeft u vragen gesteld, zie bijlage.

Antwoorden

1. Vraag: is het college ermee bekend dat het tot op heden niet mogelijk is een stroomaansluiting te verkrijgen voor zowel de tijdelijke als de permanente school welke in Haansberg zal moeten verrijzen?

Antwoord: De problematiek met betrekking tot het verkrijgen van een nieuwe grootzakelijke elektra aansluiting groter dan 3 x 80 ampère is ons bekend. De wachttijd hiervoor kan vanwege netcongestie jaren duren. Enexis is 1 van de belangrijkste stakeholder voor de gebiedsontwikkeling Haansberg en we hebben intensief overleg met Enexis. Advies is gegeven om zowel voor de tijdelijke als de permanente school nu de elektra aansluiting aan te vragen. Dat is gedaan. Er is ons geen aanvraag bekend van een ontwikkelaar voor een plan dat de woningen in Haansberg een kleinere aansluiting krijgen om die ruimte te benutten voor de nieuwe tijdelijke en permanente school. Indien u de naam van de ontwikkelaar door zou willen geven aan de projectleider Haansberg zullen we contact opnemen om dit te bespreken. Van een afwijzing is geen sprake.

2. Vraag: Gaat het niet kunnen verkrijgen van een stroomaansluiting voor vertraging zorgen voor het gehele plan Haansberg

Antwoord: Netcongestie kan voor het totale plan Haansberg een vertragende factor zijn. Reden waarom we actief met Enexis sturen op de realisering van een nieuw Verdeelstation en elektratracé in Haansberg in 2027/2028. Tot die tijd kunnen woningen aangesloten worden op het bestaande net.

3. Vraag: Ziet u nog mogelijkheden om wel een aansluiting te verkrijgen voor zowel de tijdelijke als de permanente school?

Antwoord: het realiseren van een tijdelijke school is ook mogelijk met elektra aansluiting(en) van 3 x 80 ampère al dan niet gecombineerd met batterij opslag. Daar zullen bouwers creatieve oplossingen voor moeten verzinnen. We gaan er vanuit dat er voor de permanente school wel een groootaansluiting afgegeven zal worden.

4. Vraag: Kan dit als gevolg hebben dat er vooralsnog geen school gaat komen in Haansberg en waar gaan dan de kinderen naar school?

Antwoord: het niet verkrijgen van een groootaansluiting kan vooralsnog niet tot gevolg hebben dat er geen school gaat komen in Haansberg.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,



Dhr. N.J. (René) Reijngoudt
Gemeentesecretaris



Mw. Drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns
Burgemeester

Bijlage 1:

Bijlage 1:

Vandaag heeft het CDA diverse werkbezoeken afgelegd. Een van die bezoeken was bij een ontwikkelaar welke actief is met nieuwbouwplan Haansberg. Deze gaf aan dat het tot op heden niet mogelijk is een stroomaansluiting te verkrijgen voor zowel de tijdelijke als de permanente school welke in Haansberg zal moeten verrijzen. Ook is er volgens de ontwikkelaar een plan ingediend dat de woningen in Haansberg een kleinere aansluiting krijgen en die ruimte benut gaat worden voor de nieuwe tijdelijke en permanente school. Ook hier is een afwijzing op ontvangen. Het CDA heeft hier de volgende vragen over:

- 1)Is deze informatie bij het College bekend?
- 2)Gaat dit vertraging opleveren voor het gehele plan Haansberg?
- 3)Ziet u nog mogelijkheden om wel een aansluiting te verkrijgen voor zowel de tijdelijke als de permanente school?
- 4)Kan dit als gevolg hebben dat er vooralsnog geen school gaat komen in Haansberg en waar gaan dan de kinderen naar school?

Ik hoop snel de antwoorden te ontvangen.

Namens CDA fractie Etten-Leur

Ronnie Buiks

6 juni 2025