

Beantwoording vraag/ toezegging door het college

Datum : 21 maart 2025
Van bestuurder : Tjitske Siderius
Auteur : Hindrik Bijma, Projectleider Realisatie & Beheer
Contactgegevens : Hindrikbijma@hattem.nl
Aan : Gemeenteraad
Onderwerp : Halfverharding Veldhoeve – 2025-V005

Tijdens de raadscommissievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 20 januari 2025 hebben omwonenden van de Veldhoeve ingesproken over de nieuwe steensoort op de Groene Icoon op de Veldhoeve. Helder is dat omwonenden en ondernemers veel problemen ervaren door de losse gravel die maar niet wil verharden. In reactie op vragen van HattemCentraal heeft het college onder andere aangegeven dat het resultaat tegenvalt en dat het college hierover in gesprek is met de leverancier. In aanvulling op de eerdere vragen hebben wij de volgende vragen:

Vragen:

1. Hoe wil het college de problematiek (in samenwerking met de leverancier) oplossen? Mocht dit op dit moment nog niet duidelijk zijn, op welke termijn kan het college hierover uitsluitel geven?
2. In de commissievergadering is door de inspreker aangegeven dat de gravel pas bij warmere temperaturen (in de lente) verhardt. Klopt dit en zo ja, welke tijdelijke oplossing voor de huidige overlast ziet het college voor zich totdat er een permanente oplossing is gevonden?
3. Welke financiële middelen zijn gemoeid met het oplossen van deze problematiek en hoe wil het college dit dekken, mochten deze kosten voor rekening van de gemeente Hattem komen?

Beantwoording

1. Er is meerdere malen met de ondernemers gesproken over de halfverharding op de Veldhoeve. Afgelopen week (wk 12) heeft er een gesprek plaatsgevonden. Het gezamenlijke beeld is dat de halfverharding momenteel niet aan de verwachtingen voldoet en zorgt voor overlast voor de bewoners en de ondernemers aan het plein. Er zijn een aantal afspraken gemaakt met de ondernemers om de problematiek op te lossen. De leverancier van het product krijgt tot de start van de zomervakantie de tijd om de halfverharding te herstellen. Om de herstelwerkzaamheden te verrichten zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is belangrijk dat het droog weer is en dat de temperatuur voldoende hoog is, zodat het bindmiddel goed gaat werken. Er wordt een extra bindmiddel toegepast om ervoor te zorgen dat de halfverharding sterker wordt en minder uit gaat lopen. De ondernemers en de gemeente gaan gezamenlijk optrekken om de voortgang van de herstelwerkzaamheden te monitoren en de resultaten te controleren. Als er geen duidelijke verbetering is, wordt plan B uitgevoerd: halfverharding verwijderen.
2. Het klopt dat het bindmiddel bij hogere temperaturen beter zijn werk gaat doen. Als tijdelijke oplossing zijn er schoonloopmatten geleverd.

3. Het losse materiaal verwijderen en/of opnieuw verdichten is onderdeel van de onderhoudstermijn. Daarnaast is er voor gekozen om een sterker bindmiddel aan te brengen om de halfverharding extra sterk te maken. Er zijn naar verwachting een aantal behandelingen nodig om het maximale resultaat te krijgen. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het beschikbare budget van het project. Mocht er in de toekomst meer nodig zijn wat niet binnen het budget past, dan wordt de raad hierover geïnformeerd.