Toegankelijk Noordenveld voor iedereen

Betreft: Aanbevelingen toegankelijkheid concept ontwerp gemeentehuis

Datum: 17 maart 2022

Naar aanleiding van het gesprek over concept ontwerp gemeentehuis komt Toegankelijk Noordenveld tot het volgende advies:

- **Overkapping** bij ingang met goede **verlichting**, zodat mensen die staan te wachten of aankomen met Wmo-taxi of ander vervoer bij slecht weer kunnen schuilen
- Een laagpolige droogloopmat op dezelfde hoogte als buiten

- Ook kapstokken in **garderobe** op een hoogte van 90-110 cm, zodat kleine mensen of mensen in rolstoel zelfstandig hun jas kunnen ophangen.

- **Ringleiding** voor slechthorenden bij balies, vergadertafels en in alle kamers inclusief wethouderkamers.

- **Onderrijdbaar tafels** voor rolstoelen. Vrije hoogte van 70cm, diepte 60cm, breedte 70cm.
- Vijf procent van de **stoelen** dient voorzien te zijn van een **stevige armleuning**, zodat mensen die moeite hebben met opstaan hier steun aan hebben.

- Op alle **glazen deuren en beglazing** van de kamers over de volledige breedte een **contrasterende markering** of in **contrasterende kleur** huisstijl van minimaal 20cm breed en op een hoogte van 90-110cm en 160-190cm.

- Gebruik van **contrasterende kleuren** in het interieur vooral op de vloer.
- Duidelijke contrasterende **bewegwijzering of bordjes** op de kamers van b.v. A of B in lettergrootte van 20cm.

- **Obstakelvrije vluchtroutes en nooduitgang(en)** met voldoende breedte van 110-120cm met een gemakkelijk te openen deur (geen zware drangers) met over de volle breedte een (duw)stang op 90cm hoogte.

- De **bewegwijzering** moet duidelijk en met contrasterende bordjes met **pictogrammen**, auditieve- en lichtsignalen te worden aangegeven.
- **Geen dorpel** bij deur nooduitgang en de bestrating buiten moet op gelijke hoogte worden aangebracht als de hoogte van de vloer binnen.

- Aanwijzing functies middels bewegwijzering; **lift en mindervalidentoilet**.

Toegankelijk Noordenveld voor iedereen

Trappen

Hoogteverschillen in de gebouwde omgeving worden altijd met trappen overbrugd waarbij veiligheid belangrijker is dan de vormgeving.

- De looprichting op een trap dient zoveel mogelijk loodrecht op de traptreden te zijn.
- Zorg dat de traptreden voldoende diep zijn (aantrede). Optrede 17cm, aantrede 30cm.
- De hellingshoek van elke trap niet steiler is dan 41 graden zodat men bij een calamiteit de trap kan gebruiken om mensen met behulp van een Evacchair snel in veiligheid te kunnen brengen. De trapbordessen dienen tenminste 150cm diep te zijn, zodat de Evacchair op het bordes gedraaid kan worden.
- Trappen dienen aan weerszijden voorzien te zijn van een leuning.

Leuningen

- De leuning dient op een hoogte tussen de 85-95cm boven het begin van de aantrede te zijn aangebracht. Voorzie trappen die door kleine mensen of kinderen worden gebruikt ook van een tweede leuning op 40-50cm op hoogte..
- Zorg dat handen extra grip hebben op leuningen. Een ronde leuning met diameter tussen 4-5cm geeft een optimale grip.
- De leuningen moeten ook vloeiend doorlopen langs de wanden van de trapbordessen.

- Zorg dat de leuning tenminste 30cm voor de eerste tree begint en 30cm na de laatste tree eindigt. Het horizontale deel van de leuning geeft dan aan waar de leuning begint. Zonder waar mensen zien waar de traptreden beginnen of eindigen tillen zij op het juiste moment hun voet omhoog. Blinden en slechtzienden kunnen daardoor dan ook moeiteloos traplopen.
- Zorg dat de leuning vrij ligt van de bevestiging, zodat m en zonder loslaten de leuning kan volgen.

Markering traptreden

- Zorg dat alle traptreden goed zichtbaar zijn door een goede verlichting.
- Alle traptreden moeten goed te onderscheiden zijn. Voorzie traptreden van een opvallende contrasterende markering over de gehele breedte van de traptrede b.v. blauwe bekleding met gele strip van 5cm breedte.
- De traptreden moeten van stroef materiaal zijn, zodat uitglijden wordt voorkomen.
- Voorzie trappen aan de onderzijde en bovenzijde van een voelbare waarschuwingsmarkering van 60cm diep liggen., zodat mensen met een visuele beperking bijtijds het trapgat signaleren. Een voelbare waarschuwingsmarkering bestaat uit voelbare noppen, is 60cm diep en wordt over de volledige breedte van de trap aangebracht.
- Ook trapbordessen van brede trappen kunnen worden voorzien van een waarschuwingsmarkering.
- Onderaan de trap een contrasterend vlak. Bij voorkeur in dezelfde kleur als de markering op traptreden.

Goede contrasterende kleuren zijn: blauw-geel, zwart-wit, zwart-geel, donkerblauw-wit, donkergroen-wit..

Namens Toegankelijk Noordenveld
Jan-Harke Venema, voorzitter