

Voor de raadscommissie van maandag 8 december:

Klacht Brandveiligheid Maria Bernadette

De basisschool Maria Bernadette in Medemblik is recent vernieuwbouwd en sinds dit schooljaar weer open. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is getoetst en akkoord bevonden door de Veiligheidsregio NHN. Begin september 2025 heeft er een standaard oplevercontrole plaatsgevonden door de gemeente Medemblik. Op enkele kleine punten na is vastgesteld dat de verbouwing conform de verleende Omgevingsvergunning en de Melding brandveilig gebruik is uitgevoerd. De verbeterpunten zijn terstond opgepakt en afgedaan.

Op 16 oktober 2025 ontving de gemeente een mail van een ouder, waarin zij haar zorgen uitte over de brandveiligheid van de school in het algemeen, en het veilig gebruik van de tweede verdieping in het bijzonder. Op 7 november jongstleden heeft de veiligheidsregio naar aanleiding hiervan een extra controle uitgevoerd in de school. Tijdens deze controle zijn geen tekortkomingen vastgesteld en zijn de melding/ vergunning, Brandmeldinstallatie + Ontruimingsalarminstallatie, overige bouwinstallaties, noodverlichting, vluchtroutes, blusmiddelen, scheidingsconstructies en gebruik akkoord bevonden. Tijdens deze controle constateerde de Veiligheidsregio dat het ontruimingsplan zou ontbreken. Dit berustte echter op een misverstand en was wel degelijk aanwezig, deze is daarna ook direct verstuurd naar de Veiligheidsregio.

De desbetreffende ouder had ook haar zorgen geuit over het aantal aanwezige personen op de 2e verdieping. Dit bleek een terecht punt en hier heeft de school ook naar gehandeld. Er is een klas verplaatst van de 2e verdieping naar elders in het gebouw en er werd vanaf dat moment ook vanuit gegaan dat 60 het maximale aantal personen was. De Veiligheidsregio heeft hier nog een hernieuwde berekening voor gemaakt. Deze berekening laat zien dat het maximale aantal personen 52 is.

Alle rapporten, evenals het opgevraagde tekeningenboek, zijn op haar verzoek met de bezorgde ouder gedeeld.