

Controle op toegankelijkheid raadhuis gemeente Beesel.

De controle heeft plaatsgevonden op maandag 5 november met een persoon met een rollator en iemand in een scootmobiel. Veel zaken zijn goed geregeld en met een aantal kleine aanpassingen kan de toegankelijkheid al veel beter worden.

De volgende situaties verdienen de aandacht:

De invalidenparkeerplaats voldoet niet aan de afmetingen, 3,5 meter x 6 meter. Deze is nu 3 x 5 meter. De toegang vanuit de invalidenparkeerplaats naar het raadhuis is prima.

De intercom en brievenbus zijn niet bereikbaar voor personen in een rolstoel of scootmobiel. Ze hangen te hoog en in een hoek waar de draaicirkel te klein is voor scootmobielen en rolstoelen.

Wat betreft toegang van het raadhuis is het prima geregeld, geen drempels en automatische deuren.

Bij de balie is een verlaagd gedeelte. Er is hier geen ringleiding aanwezig ivm de privacy maar er is ook geen protocol hoe om te gaan met auditief beperkten. Er is geen aparte ruimte beschikbaar om auditief beperkten personen te woord te staan. Dit is zeker een gemis omdat personen en medewerkers harder gaan spreken en iedereen mee kan luisteren.

In de wachtruimte zijn geen geschikte stoelen aanwezig voor mensen met een handicap. Indien er twee hoge stoelen met goede armleuning en met een aanduiding dat deze bedoeld zijn voor mindervaliden is het probleem al opgelost. Er is een toilet voor bezoekers welke met kleine aanpassingen meer geschikt wordt voor personen met een beperking. Middels het plaatsen van beugels tegen de zijwand kan het toilet door veel meer personen gebruikt worden. Het dient wel vermeld te worden dat het toilet erg laag is.

Indien men voorbij het publieke gedeelte gaat bevindt zich ook het invalidentoilet. In dit gedeelte van het raadhuis is altijd begeleiding aanwezig.

De lift in het raadhuis is niet geschikt voor scootmobielen en tevens was er geen rolstoel aanwezig om personen die naar boven willen de mogelijkheid hiervoor te geven. Er bevindt zich in de lift geen opklapbare stoel.

De garderobe welke zich bij de raadzaal bevindt heeft geen lage ophanghaakjes. Ook bij de toiletten die zich bij de raadzaal bevinden is het plaatsen van beugels aan te raden. De stoelen voor het publiek zijn niet geschikt voor personen met een beperking. Een aantal hoge stoelen met armleuning zou prima zijn. De ringleiding welke zich in de raadzaal bevindt is niet geschikt voor het publiek. Zij bevinden zich buiten het oppervlak waarover de ringleiding functioneert.

De trappen in het raadhuis zijn niet goed bruikbaar voor personen met een beperking. Er zit maar aan een kant een leuning welke ook nog te breed is waardoor deze niet genoeg steun biedt. Tevens bevinden zich er geen signalerende strippen op de treden voor visueel beperkten. Het licht in het traphuis is slecht. Het is er erg donker en zeker tijdens de avonduren als men geen gebruik kan maken van het daglicht wat door de grote ramen valt.