



Postbus 119
7120 AC Aalten

T 0543 49 33 33
E gemeente@aalten.nl

www.aalten.nl

Platform Wind en Zon het Goor (PZWG)

Aalten	:	23 oktober 2025
Verzonden	:	23 OKT 2025
Zaaknummer	:	Z/21/092866
Bijlage(n)	:	
Uw kenmerk	:	
Telefoonnummer	:	(0543) 49 33 33
Beh. ambtenaar	:	
Onderwerp	:	Zienswijze beeldvormende raadsvergadering over voortgangsrapportage RES

Geachte heren,

Op 5 oktober 2025 heeft u een zienswijze ingediend naar aanleiding van de te houden beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Aalten van 7 oktober. Deze beeldvormende vergadering was gericht op het bijpraten van de gemeenteraad over de voortgangsrapportage RES en niet gericht op besluitvorming. Uw zienswijze is dan ook beschouwd als ingekomen vragen over inhoud van de voortgangsrapportage. In deze brief reageren wij op uw vragen en opmerkingen. Zoals in de vergadering is afgesproken krijgt de gemeenteraad een afschrift van deze brief.

Plan-MER

Het zoekgebied voor windmolens (AH36) is in de plan-MER modelmatig maximaal gevuld met windmolens om daarmee de maximale milieugevolgen voor de omgeving in beeld te kunnen brengen. Dat hoort ook zo in een plan-MER. Dat wil niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De RES 1.0, RES 2.0, geeft wat dat betreft een realistischer beeld.

Landelijke normen

Het is juist dat de landelijke normen voor (grote) windmolens er nog niet zijn. Deze onduidelijkheid betekent niet dat moet worden afgestapt van het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie. Voor een goede evenwichtige verdeling op het elektriciteitsnet is het van belang dat de aandacht wordt gericht op het realiseren van windenergie. Om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken met zonnepanelen zijn tientallen hectares aan zonnepanelen nodig en is daarnaast grote batterijopslag vereist. Dat laatste is nodig om deze energie op andere tijden af te kunnen geven aan het net.

Het demissionair kabinet heeft de wetgeving over de afstandsnormen 'niet controversieel' verklaard wat betekent dat er wel aan wordt doorgewerkt. Wij verwachten dat deze normen binnen afzienbare tijd wel worden vastgesteld. Ook omdat vanwege de netcongestie de aansluiting van nieuwe windmolens voor 2033 - 2035 niet mogelijk is vinden wij het niet noodzakelijk om nu voor alternatieve energieopwek te kiezen.

UKZW Aalten

Het Uitnodigingskader Zon en Wind (UKZW) dat in 2021 is vastgesteld geldt nog steeds. Om aan de opgave uit de RES te kunnen voldoen is naar onze mening een aanpassing, herijking, van dit



ruimtelijk kader noodzakelijk. Ten aanzien van de vaststelling van dit vervangende kader zijn uiteraard alle gebruikelijke inspraakmogelijkheden van toepassing.

Wij herkennen ons niet in het door u genoemde toepassen van een verdeel- en heersprincipe. Ook hoeft een landelijke aanpak van de energietransitie niet per definitie goedkoper, efficiënter en effectiever te zijn. In dit geval is de opdracht voor het grootschalig opwekken van duurzame energie op land bij de Achterhoekse RES-organisatie gelegd. Er wordt onderzocht hoe dat het best over het grondgebied van de Achterhoek kan worden verdeeld.

Informatie en participatie

Wij delen uw mening dat het opstellen van de RES een technisch lastig te doorgronden proces is. Er wordt desondanks getracht om dit niet nodeloos ingewikkeld te maken. Wij publiceren al regelmatig over de RES en aanverwante zaken. Dat blijven wij ook doen. Daarnaast heeft de RES-Achterhoek een eigen website waar veel informatie te vinden is.

Waarschijnlijk gaan wij ten aanzien van de herijking van het UKZW wel informerende bewonersbijeenkomsten organiseren. In ieder geval zal op het te herijken kader inspraak mogelijk zijn.

Zoals hiervoor aangegeven is het alternatief voor 97 GWh windenergie vele tientallen hectares zonnepanelen in combinatie met een zeer grote batterijopslag. Zoals in de RES is aangegeven vinden wij zonne-energie geen gewenst alternatief voor windenergie. Ook niet als er landbouwgrond vrijkomt door andersoortige problematiek en ontwikkelingen.

Zon op dak

De ontwikkeling van grootschalig zon op dak, tegenwoordig wordt dat 'zon op gebouw' genoemd. Het is een belangrijk deel van het RES-bod. 0,35 TWh 'moet' met grootschalig zon op gebouw in de Achterhoek worden gerealiseerd. In theorie kan nu in de omgeving van de kabel van windpark Hagenwind naar het onderstation grootschalige opwek van zon kunnen worden gerealiseerd. Dat wordt cablepooling genoemd en wordt op deze plaats niet belemmerd door de huidige netcongestie. Voor de andere gebieden maakt netcongestie het realiseren van grootschalige opwek met zon wel zo goed als onmogelijk tot medio 2033.

Het verhogen van de ashoogte van de huidige Hagenwindmolens met 20 meter zal naar onze mening niet tot een productieverhoging richting 88 GWh leiden. Een toename tot circa 50 GWh lijkt ons wel mogelijk. Het vermogen van een windmolen is vooral afhankelijk van de wiekafmeting. De energieopbrengst is afhankelijk van de aard van de plaatselijk voorkomende wind (het aantal vollasturen).

Hagenwind

Hagenwind is een heel belangrijke speler in dit gebied. Zij zijn eigenaar van het huidige windpark en de grond. Er is regelmatig overleg tussen het gemeentebestuur en Hagenwind. In principe worden alle mogelijke opties besproken.

Vragen en opmerkingen Voortgangsrapportage RES 2025

Het is niet juist dat andere gemeenten niets doen aan windenergie. Het is binnen de RES ook niet zo dat iedere gemeente voor een evenredig deel aan energie-opwek zorgt. Het principe is dat iedere gemeente doet wat zij kan en locaties worden gekozen die geschikt zijn en aan de geldende wettelijke normen kunnen voldoen. Die locaties zijn niet in gelijke mate in de Achterhoekse gemeenten aanwezig.

In het Akkoord van Groenlo (AvG 3.0) staat dat de Achterhoek zo snel als mogelijk energieneutraal wil zijn en uiterlijk in 2050. Er is urgentie om de energietransitie zo snel als mogelijk te realiseren. Wachten is eigenlijk geen optie maar de omstandigheden kunnen hiertoe dwingen. Netcongestie is daar een voorbeeld van.

In 2021 is per abuis gerekend met een te hoog aantal vollasturen voor de windmolens van Hagenwind. In de Achterhoek waait het wat minder dan bijvoorbeeld aan de kust. Het aantal

vollasturen ligt in Aalten zo rond de 2000 uur per jaar. Er zijn geen windmolens verdwenen en er is geen productie teruggeschroefd.

Vanwege netcongestie kunnen nieuwe of grotere windmolens niet voor 2033 á 2035 worden aangesloten. De term 'harde pijplijn' is dan ook zeker niet van toepassing op deze windmolens. Deze term is voorbehouden aan projecten die binnen een jaar of twee worden gerealiseerd.

Zodra plannen ten aanzien van het zoekgebied concretere vorm gaan krijgen zullen wij daar over communiceren.

Hiervoor is al aangegeven dat Aalten en Oude IJsselstreek vooroplopen in het daadwerkelijk realiseren van windmolens. In Aalten is dat alweer bijna 20 jaar geleden. Andere gemeenten hebben ook zoekgebieden voor wind aangegeven in de RES en daar de ontwikkeling van windenergie gaan onderzoeken en binnen de wettelijke mogelijkheden proberen te realiseren.

De opwek van 'groene' energie zal ergens moeten gaan plaatsvinden. Dat zal ertoe leiden dat er op bepaalde plaatsen meer windenergie gaat worden opgewekt dan op andere plaatsen. Deze opwekinstallaties zullen wel moeten voldoen aan wettelijke (milieu)normen.

Lokaal eigendom en participatie zijn belangrijke onderdelen in het proces om te komen tot opwekinstallaties voor hernieuwbare, duurzame energie. In het huidige UKZW is daar al wel een aanzet toe gegeven. Regelingen op dit punt zijn er op dit moment in de gemeente Aalten (nog) niet. Binnen de RES-organisatie wordt hieraan gewerkt, dit meer handen en voeten geven. Er is een werkgroep voor lokaal eigendom opgericht.

De vergunningverlening voor deze EOS en het maken van afspraken zoals genoemd in de voortgangsrapportage hebben elkaar gekruist. Het speelde in dezelfde tijd. Inmiddels wordt er door Liander ook al wel wat anders tegen EOS'en aangekeken. Wanneer deze (aantoonbaar) geen negatieve invloed hebben op de netcongestie zijn zij niet tegen. In de aanvraag van de betreffende EOS in Dale is ook aangegeven dat deze installatie de netcongestie niet zou tegenwerken. Voor de aansluiting van deze installatie is ook toestemming verkregen van de netbeheerder. De EOS zou worden aangesloten op de 'vluchtstrook' van het hoogspanningsnet. Dat is, zeg maar, de reservekabel in het hoogspanningsnet. Wanneer deze vluchtstrook moet worden gebruikt vanwege calamiteiten op het hoogspanningsnet, mag deze EOS daar geen gebruik van maken.

De Achterhoekse gemeenten werken samen om de doelstellingen op het gebied van de opwek van duurzame energie te realiseren. Hierover zijn landelijk en met de provincie afspraken gemaakt. Door de onduidelijkheden vanwege netcongestie en de ontbrekende landelijke normen voor windturbines zijn er nu geen mogelijkheden voor nieuwe projecten op het gebied van grootschalige duurzame opwek. Volgend jaar zal de herijking plaats vinden van het UKZW. Over dit ruimtelijk kader voor de grootschalige opwek van duurzame energie zal een besluit moeten worden genomen door de gemeenteraad. Participatie en het betrekken van de inwoners van de gemeente is hierbij uiteraard een belangrijk uitgangspunt'.

Neem contact op als u vragen hebt

Nog vragen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer (0543) - 49 33 33. Of stuur een e-mail: gemeente@aalten.nl

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten


Team Projecten en Opgaven