

Commissieadvies

Datum vergadering:	Waterketen en Duurzaamheid d.d. 15 mei 2025
Agendapunt:	4.1 Investeringsvoorstel lijn 1 en 4 Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
Advies:	De commissie adviseert positief. Het agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de AB-vergadering van 6 juni 2025. Ten aanzien van de afschrijving van installaties (inzetten desinvestering van ketel en turbine/Blue deal) vraagt de fractie AWP of het materiaal herbruikbaar is. Antwoord DB: De SNB geeft aan hier nog niet naar te hebben gekeken, maar vindt dit een goede suggestie en gaat kijken wat er mogelijk is. Wel is het zo dat de turbine en de ketels die voortijdig buiten gebruik worden gesteld op maat gemaakt zijn voor SNB, wat mogelijk een belemmering is voor hergebruik elders. De fractie AWP vraagt welke aanbestedingsprocedure is gehanteerd. Antwoord DB: Het betreft een Europese aanbesteding op basis van een concurrentiegericht dialoog. De fractie Geborgden ziet graag dat er in het AB een feitelijke businesscase voorligt met concrete cijfers en waarin verschillende prijsindicaties zijn meegenomen (aanscherping financiële cijfers naar aanleiding van resultaat aanbesteding). Antwoord DB: Er is een Europese aanbesteding op basis van een concurrentiegericht dialoog uitgezet. De aanbesteding is pas 9 mei 2025 gesloten. Er zijn 2 aanbiedingen ontvangen die beide qua prijsaanbieding ruimschoots onder de raming zitten. De ontvangen aanbiedingen worden momenteel door technisch specialisten beoordeeld. Uit deze beoordeling komen wellicht vragen voor nadere verduidelijking en toelichting die bij de beste aanbieder teruggelegd worden. Vervolgens dient de aanbieder een reactie in. Na beoordeling van de reactie volgt een gunningsbeslissing en 20 dagen daarna pas definitieve opdrachtverlening. Gezien de te doorlopen regels en procedures rondom de aanbesteding is het nu nog niet mogelijk om de financiële cijfers aan te scherpen. De fractie Geborgden en de fractie AWP lezen in het jaarverslag dat er €735.000 meer is uitgegeven maar minder is geproduceerd en vraagt of dit toegelicht kan worden. Antwoord DB: Dit komt met name (circa € 435.000) doordat SNB in 2024 met een aantal kostenoverschrijdingen te maken heeft gehad. Zo waren de inhuurkosten voor onderhoud en storingsen hoger, waren de verwerkingskosten van vliegass hoger, waren er extra kosten voor het verwijderen van stikstof door een latere oplevering van aanpassingen aan de awzi en werd de schade aan de hogedrukstoomturbine niet geheel gedekt door de verzekeraar (o.a. een eigen risico). Daarnaast was de begroting van SNB pas bekend op het moment dat wij onze begroting al hadden opgesteld. Als gevolg hiervan is in onze begroting 2024 een lager bedrag (circa € 300.000) voor slibverwerkingskosten opgenomen dan op basis van de uiteindelijke begroting SNB zou kunnen worden verwacht. De fractie VVD vraagt wat de afschrijvingstermijn is die gehanteerd wordt voor de investering "upgrade lijn 1 + 4" en tevens wat de return on investment is. Antwoord DB: De SNB geeft aan dat de afschrijvingstermijn 20 jaar is. De aandeelhouders hebben met SNB afgesproken om bij investeringsbeslissingen de terugverdientijd (TVT) als indicator te nemen. Dit aangezien de slibverwerkingsinstallatie een begrensd levensduur kent. Uitgangspunt is dat een investering in principe minimaal terugverdiend moet worden voor bereiken einde levensduur. Roi is dan ook geen indicator die gehanteerd wordt. De fractie CDA geeft de suggestie mee te onderzoeken of in stroomopwekking/verkoop flexibiliteit mogelijk is, bijvoorbeeld duurder verkopen als er minder vraag naar is. Antwoord DB: Het slibverwerkingsproces is een continu proces waarbij dus ook continu warmte (stoom) wordt geproduceerd. Daardoor wordt er ook continu elektriciteit geproduceerd en is spreiding van de elektriciteitsopwekking niet mogelijk. Een groot deel van de elektriciteit die we gaan opwekken hopen/verwachten we te gaan verbruiken voor de andere speerpuntprojecten zodat levering op het net geen issue is qua prijsstelling.