

Memo

Aan
CHI

Kopie aan



Van
M.A. Leijen

Doorkiesnummer

E-mail
m.cortel@hhnk.nl

Onderwerp
Technische vraag gez. cie. 14-5-
2025 AP 5 Aanvullend
uitvoeringskrediet rwzi Wieringen

Registratienummer
25.0743936

Datum
22 mei 2025

Aanleiding

In de commissie vergadering van woensdag 14 mei 2025 is door ab-lid de heer Imfeld van de fractie Water & Natuur de volgende vraag gesteld: Graag een inventarisatie van risico's stikstofdepositie tijdens de werkzaamheden. Deze vraag werd gesteld bij de behandeling van agenda punt 5 – Aanvullend uitvoeringskrediet rwzi Wieringen (25.1083964).

Reactie

In het laatste kwartaal van 2024 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de rwzi Wieringen voorbereid. Deze aanvraag was zodanig opgesteld dat er gebruik zou worden gemaakt van intern salderen, waardoor de stikstofdepositie geen probleem zou geven. Op 18 december 2024 veranderde de situatie, toen de Raad van State besloot dat intern salderen opnieuw vergunningplichtig is, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Hierop is er een nieuwe onderbouwing opgesteld en zijn er opnieuw berekeningen uitgevoerd gebaseerd op onderstaande onderbouwing van onze milieuadviseur.

In de gebruiksfase vinden transportbewegingen plaats. In de huidige situatie en de toekomstige gebruiksfase is de stikstofemissie vanwege deze bewegingen berekend en is een berekening uitgevoerd met Aerius. Dit is de 'rekenmachine' die de stikstofdepositiebijdrage van een plan of project inzichtelijk kan maken. Hieruit kon worden geconcludeerd dat in de gebruiksfase (huidig en toekomstig) geen depositie op Natura2000 gebieden plaats vindt.

Voor de bouwfase is de inzet van materieel bepaald samen met het gelijktijdig in bedrijf zijn. Op basis van de inzet is de stikstofemissie bepaald en is een berekening met Aerius uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er een depositie op Natura2000 gebied Waddenzee plaatsvindt. Omdat het een tijdelijke, kleine bijdrage op een beperkt gebied betreft is een voortoets uitgevoerd. In de voortoets is de toename van de depositie ten opzichte van de Kritische depositie waarde (KDW) bepaald en is ook een specifieke ecologische beoordeling uitgevoerd. De conclusie is dat significant negatieve effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen voor Oeverse schor, alsook het gehele Natura2000-gebied Waddenzee op grond van de voortoets, uitgesloten worden.

Datum
22 mei 2025



Om die reden hoeft er geen Omgevingsvergunning voor een Natura2000-activiteit te worden aangevraagd. Vanwege het overleg met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) dat hierover al plaatsvond, is de gehele voortoets voorgelegd om te vragen of de conclusie onderschreven wordt (er wordt geen besluit genomen, maar off the record advies gegeven). Tijdens de bouwfase kan de toezichthouder vragen om de stikstofbeoordeling en is er een risico dat de toezichthouder niet direct akkoord gaat met de voortoets.

Mocht bovenstaand feit zich voordoen dan is er op dat moment een passende beoordeling nodig die dan moet worden ingestuurd. Als beheersmaatregel is deze beoordeling op voorhand al opgesteld. Als ook dit niet voldoende is, zullen we de werkzaamheden emissieloos moeten uitvoeren. Nu is een deel al met elektrisch materieel voorzien, maar niet alles. Om al het materieel elektrisch op het werk te kunnen krijgen én op te laden is op dit moment nog niet verder uitgewerkt.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Portefeuillehouder M.A. Leijen