

MEMO

Van	:	Wethouder J. Spoelstra
Aan	:	Gemeenteraad
Datum	:	24 april 2018
Betreft	:	Beantwoording vraag aanpassing milieuvergunning Tankstation Buitenpost

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel inzake de nieuwbouw van een zwembad in Buitenpost d.d. 15-02-2018 is door de heer IJ. van Kammen (FNP) gevraagd wat de invloed is van de aangevraagde milieuvergunning voor de vermindering van de doorstroming. Hierop is toegezegd dit antwoord schriftelijk na te zenden.

Antwoord:

In het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is voor het LPG-tankstation aan de Kuipersweg 74a te Buitenpost op 20 mei 2009 door het bevoegd gezag de LPG-doorzet vastgelegd op maximaal 500 m³ per jaar. Hiermee werd ervan uitgegaan dat aan de afstandseis van 25 meter van de categorie < 500 m³ per jaar, zoals genoemd in de regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI), kon worden voldaan.

De gemeente Achtkarspelen heeft de exploitant er recentelijk op gewezen dat een dergelijke formulering tot gevolg heeft dat de doorzet juridisch gezien in de categorie 500 – 1000 m³ zou vallen, waarbij een afstandseis van 35 meter geldt. Aan deze afstandseis kan niet worden voldaan.

Om deze onbedoelde situatie te corrigeren, heeft de exploitant de gemeente verzocht om een wijziging van de vergunning door te voeren, waarbij een omzet van < 500 m³ LPG per jaar wordt vergund.

In de praktijk betekent dit dat er eerst 0 – 500 m³ LPG was vergund en dit moet 0 – 499 m³ LPG zijn.