

leden van de gemeenteraad

Reuver: 13-03-2018
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 201803371
Onderwerp: Uitkomsten onderzoeken breedplaatvloeren in de gemeente Beesel.

Geachte leden van de raad,

In aansluiting op onze brieven van 1 november 2017 en 19 januari 2018, informeren wij u hierbij over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken naar risicovolle gebouwen met breedplaatvloeren in onze gemeente. Ook informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zoals aangegeven in onze laatste brief van 19 januari j.l. zijn de volgende gebouweigenaren aangeschreven om een onderzoek uit te (laten) voeren met betrekking tot vloerconstructies op de hierna genoemde adressen:

- WoonGoed 2-Duizend, vloerconstructie boven parkeerkelder Past. Vranckenlaan 4;
- WoonGoed 2-Duizend, vloerconstructie boven parkeerkelder Bosdaellaan 9-46;
- Zorggroep Noord- en Midden Limburg, 1^e verdiepingvloer Bosdaellaan 3-8.

Uit de reacties die we hebben ontvangen van gebouweigenaren blijkt dat alle drie de vloerconstructies zijn onderzocht aan de hand van het stappenplan dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ministerie BZK) is opgesteld.

Verder blijkt uit de uitgevoerde onderzoeken dat deze vloerconstructies met de huidige kennis en bij gebruik tot op heden, geen gevaar lopen en er (vooralsnog) geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Hierbij merken we voor de volledigheid op dat er met betrekking tot de aanname van de oorzaak van de instorting in Eindhoven nog nader onderzoek wordt uitgevoerd. Daarom is in het stappenplan van het ministerie van BZK aangegeven dat er vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk zijn en dat we moeten wachten op de resultaten van dit nader onderzoek.

Dit nader onderzoek loopt op dit moment nog. Helaas kan men nog niet aangeven wanneer dit onderzoek zal worden afgerond. Het adviesbureau dat dit nader onderzoek uitvoert, geeft aan dat de resultaten niet voor eind 2018 worden verwacht.

Het bovenstaande kan betekenen dat gebouweigenaren onverhoopt alsnog maatregelen moeten nemen wanneer dit uit het lopende nader onderzoek naar voren komt.

Deze uitkomst van het onderzoek met mogelijke gevolgen, is ook aan gebouweigenaren medegedeeld.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Beesel,

H.C.J. Lommerse
Loco-secretaris

dr. P. Dassen-Housen
Burgemeester

Kijk voor
actuele openingstijden
op onze website
www.beesel.nl

Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Postbus 4750
5953 ZK Reuver

T 077 474 92 92
F 077 474 58 88

www.beesel.nl
info@beesel.nl

BNG 28.50.00.780
IBAN: NL50BNGH0285000780
BIC: BNGHNL2G
KvK nummer: 14130743