

Pas-Hendriks, Elian

Van: info@beesel.nl
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 11:05
Aan: Pas-Hendriks, Elian
Onderwerp: FW: NL.IMRO.BPKesselseweg43-ON01
Bijlagen: Toetsingspunten waterparagraaf in de toelichting van bestemmingsplannen .docx

Van: Els Habets [<mailto:E.Habets@waterschaplimburg.nl>]
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 09:35
Aan: 'Info@arvalis.nl'
CC: info@beesel.nl
Onderwerp: NL.IMRO.BPKesselseweg43-ON01

Geachte mevrouw, heer,

Uw initiatief valt onder de zogenaamde “ondergrens”. Dat betekent dat u geen advies van het waterschap hoeft te hebben voordat het plan in procedure gaat.

In de bijlage vindt u de tien uitgangspunten waaraan uw plan moet voldoen. De minimale bergingscapaciteit die staat opgenomen kan afwijken van de hoeveelheid die de gemeente aan u vraagt. Wanneer de gemeente zwaardere voorwaarden stelt, dan zijn deze leidend.

Uw voorwaarden wijken af van de toetspunten gelieve hier rekening mee te houden.

Wij adviseren u in verband met de klimaatverandering en een aankomende normverhoging, uit te gaan van een minimale berging van 100mm per 24 uur.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze per mail stellen via plantoetsing@waterschaplimburg.nl of contact opnemen met het klant contact centrum 088 – 88 90 100.

Met vriendelijke groet,

Els Habets
Vakspecialist managementondersteuning
+31 614430522
Werkzaam op: di do



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat