



Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 11 december 2018
Afschrift aan college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen (gesteld tijdens commissievergadering d.d. 27 november 2018 en per mail ingediend) n.a.v. renovatie Sportcomplex Sportlaan 43 te Aalsmeer

Op 27 november jl. zijn tijdens de Commissie Ruimte en Economie technische vragen gesteld naar aanleiding van de renovatie sportcomplex Sportlaan 43 te Aalsmeer.

1. In de programmabegroting is een stijging van € 25.000,-- kapitaallasten opgenomen. Wat zijn de netto kapitaalslasten na aftrek inkomsten huur en gebruiksgelden?

De extra kapitaallasten voortvloeiend uit de kredietverhoging voor de atletiekbaan in de begroting bedragen afgerond € 25.000. Deze extra kapitaallasten van € 25.000 zijn gedekt in de begroting 2019. Hiervoor is geen dekking beschikbaar vanuit huurverhoging bij de atletiekvereniging. Het gaat immers om vervanging van bestaande voorzieningen.

2. Verder wordt in het ontwerp voorgesteld om een andere toplaag voor de atletiekbaan (sandwich) toe te passen dan oorspronkelijk was voorzien. De voorgestelde keuze vergt een hogere investering maar is duurzamer en leidt tot lagere onderhoudskosten. Daarnaast is deze toplaag comfortabeler voor de sportbeoefenaar. "

1. Kunststof met coating baan, slechts 1 tot 2 maal meer de belijning aanbrengen

2. Sandwichconstructie

Wat is het verschil tussen beide banen? Wat zijn de verschillen in onderhoud en aanleg van deze banen?

Wat kost het aanbrengen van coating?

De meerkosten van de atletiekbaan zijn begroot op € 288.000. Dit bedrag heeft voor € 203.000 betrekking op de vervanging van de onderlaag, voor € 50.000 op de nu voorgestelde andere toplaag en voor € 35.000 op de verlichting. Vervanging van de onderlaag is hoe dan ook onvermijdelijk. Verschillen tussen beide toplagen betreffen met name de langere levensduur van de nu voorgestelde toplaag (10 tot 20 jaar i.p.v. 6 jaar). Tevens is deze toplaag comfortabeler (verendheid; schokdemping) voor de loper dan degene waar eerder van is uitgegaan. Het oudere type toplaag wordt daarom door zowel de Atletiekunie als de extern adviseur van de gemeente ontraden.

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

mr. F.L. Romkema

J.J. Nobel