


Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 11 november 2022 13:17
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: EG XL almelo park

Beste [REDACTED], beste [REDACTED],

In de nabijheid van jullie perceel staan 3 openbare brandhydranten, hydrant 18, hydrant 1 en hydrant 19:
Zie onderstaande afbeelding (let op: hierbij is het zuiden de bovenkant van de tekening)



Indien gewenst kunnen jullie ter hoogte van 30.2 een gebouwaansluiting realiseren.

Dus $120 \text{ m}^3 / \text{uur}$ gedurende 4 uur

Als er nog verdere vragen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[illegible]

T		Postadres	Bezoekadres
M		Postbus 5100	Haven Zuidzijde 30
I	www.almelo.nl	7600 GC Almelo	7607 EW Almelo
	 		

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiend uit het gebruik van elektronische berichten.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]>

Verzonden: vrijdag 11 november 2022 12:49

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED];
<[REDACTED]>

Onderwerp: EG XL almelo park


LET OP: Deze e-mail is afkomstig van een afzender buiten de Gemeente Almelo. Klik niet op een link of bijlage(n) in deze e-mail, tenzij je de afzender vertrouwt en je zeker weet dat de inhoud veilig is. Neem in geval van twiifel contact op met de I&A servicedesk.

Geachte [REDACTED] [REDACTED],

Ik heb uw gegevens ontvangen van [REDACTED] [REDACTED]. Wij zijn druk namens EG group voor de ontwikkeling van het tankstation+horeca op XL park Almelo.

Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er duidelijkheid is over de blusvoorzieningen rondom het terrein. Op 3 posities zijn er bovengrondse hydranten zichtbaar van deze Centrale blusvoorziening bij het te ontwikkelen terrein. Zie afbeeldingen.

Gister hebben wij overleg gehad met de brandweer maar voor hun was het ook niet duidelijk wat voor voorzieningen er zijn.



Kunt u aangeven welke debieten aan blusvoorzieningen hier exact aanwezig zijn?


Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted signature]

ContrAll

[Redacted contact information]



Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Mobiel: [Redacted]
e-mail: [Redacted]
Internet: www.Contrall.nl