

Gemeente Barneveld
T.a.v. mevrouw W. Kuik
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Datum : 15 augustus 2016
Ons kenmerk : 160809-0018
Contactpersoon : Mark Bruijnooge
Doorkiesnummer : 088-3555037
E-mail adres : Mark.Bruijnooge@vggm.nl

Onderwerp: Advies bestemmingsplanwijziging Apeldoornsestraat 78-80 Garderen

Geachte mevrouw Kuik,

Op 1 augustus 2016 ontving ik uw e-mail waarin u ons de gelegenheid geeft om advies te geven over de bestemmingsplanwijziging Apeldoornsestraat 78-80 Garderen. De wijziging maakt een functieverandering van agrarisch bedrijf naar horeca, logies en multifunctioneel gebruik mogelijk.

Uit het door de Omgevingsdienst De Vallei uitgevoerde externe veiligheidsonderzoek blijkt dat er over de N344 brandbare vloeistoffen (benzine en diesel) en brandbare gassen (gelet op de ligging in het buitengebied waarschijnlijk voornamelijk propaan) worden vervoerd.

De mogelijke scenario's zijn een plasbrand of een BLEVE. Als het incident ter hoogte van het plangebied gebeurt dan ligt het plangebied binnen de te verwachten effectafstand(en).

Langs de N344 liggen enkele verspreid liggende brandkranen waardoor er beperkt bluswater beschikbaar is. Een plasbrand is redelijk tot goed bestrijdbaar, een BLEVE scenario is echter slecht bestrijdbaar.

Het ligt in de verwachting dat de in het plangebied aanwezige mensen overwegend voldoende zelfredzaam zullen zijn om zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.

De beoogde planontwikkeling zal naar verwachting niet leiden tot een overschrijding van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,



Paul Joosten
Directie