

Nota Zienswijzen bestemmingsplan “Grenscorrecties”

Het college van Barneveld heeft het bestemmingsplan “Grenscorrecties” (nr. 1462) in voorbereiding. Dit bestemmingsplan beslaat verschillende delen van het buitengebied van gemeente Barneveld. Het is de bedoeling om een actueel planologisch regime te realiseren voor de gronden binnen het plangebied. Het is hoofdzakelijk beheersgericht. Dit betekent dat de bestemmingen uit de nu geldende bestemmingsplannen in beginsel worden overgenomen. Het bestemmingsplan is er niet op gericht om (grootschalige) ontwikkelingen mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen van 28 februari tot en met 9 april 2020. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen. Er is één zienswijze ingekomen in de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag.

Hieronder staan de samenvatting en de beoordeling van de zienswijze.

| | | |
|---|--|--|
| 1. | Liander N.V. De heer M. Faassen Postbus 50 6920 AB Duiven | Datum ontvangst: 05-03-2020 Datum dagtekening: 04-03-2020 Registratienummer: 1134446 |
| <i>Zienswijze</i> Liander N.V. is eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation aan de Hunnenweg 31 te Voorthuizen, direct grenzend aan het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan. Het gasdrukmeet- en regelstation is een type B-inrichting in de zin van het Activiteitenbesluit. Gelet op de ruimtelijke uitstraling van dit kaststation wordt gevraagd om de bijbehorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit – zone) op te nemen op de verbeelding binnen het plangebied van het bestemmingsplan. Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van het gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen. | | |

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Hunnenweg 31 te Voorthuizen

- Kaststation (Inh. 0,5 tot 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '7 000 015'
- Coördinaten: 172198.8, 468524.9



Afbeelding 1a: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan met de locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (rode punt).



Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gemeentelijke reactie

Het bewuste gasdrukmeet- en regelstation bevindt zich op een afstand van ongeveer 25 meter ten oosten van de woning aan Hunnenweg 31 in Voorthuizen en net buiten de grens van het plangebied van bestemmingsplan "Grenscorrecties". In het deelgebied Hunnenweg van bestemmingsplan "Grenscorrecties" zijn onder meer woningen toegelaten. De beoogde ontwikkeling van dit deelgebied is beschreven in § 2.3 van de toelichting bij het bestemmingsplan. De kortste afstand tussen het gasdruk- meet en regelstation en (het bouwvlak van) een woning in het deelgebied Hunnenweg bedraagt ongeveer 58 meter. Aan de naastgelegen gronden in het plangebied bij het kaststation is de bestemming 'Groen' (artikel 5) toebedacht.

In artikel 3.12, zesde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn opgenomen de afstandsnormen met betrekking tot de opstelplaats van een gasdrukmeet- en regelstation ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. De voorgeschreven afstand van een kaststation tot kwetsbare objecten bedraagt 6 meter, en tot beperkt kwetsbare objecten 4 meter.

In artikel 1, eerste lid onder sub b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is de omschrijving van het begrip 'beperkt kwetsbaar object' opgenomen. In artikel 1, eerste lid onder sub l staat wat de wetgever verstaat onder het begrip 'kwetsbaar object'. Verspreid liggende woningen zijn aangemerkt als beperkt kwetsbaar objecten.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk in de nabijheid van het kaststation. Het is dan ook onnodig om de gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone – Activiteitenbesluit' op te nemen op de verbeelding van het bestemmingsplan.

Conclusie

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

