

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail info@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

Raadsfractie Pro'98
De heer A. Korevaar

Geachte meneer Korevaar,

Datum: **19-4-2023**

Ons kenmerk: **1212980**

Op 27 februari heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening schriftelijke vragen gesteld inzake vertraging rondom het herstellen van de warmtepomp van het clubhuis van Mixed Hockey Club Barneveld (MHCB)

De beantwoording op deze vragen is al volgt.

Uw brief van:
27-2-23

Afdeling:
Vastgoed

Behandeld door:
E. de Kruijff

Onderwerp:
**Schriftelijke vragen inzake
vertraging rondom het
herstellen van de
warmtepomp van het
clubhuis van Mixed
Hockey Club Barneveld
(MHCB)**

Raadvragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat de periode van ruim 2 maanden dat de vereniging nu in de kou zit, veel te lang is?

Uiteraard betreuren wij als gemeente de gang van zaken. De aard van het probleem zat uiteindelijk dieper dan gedacht, waardoor het langer duurt dan gewenst. Wij erkennen dat het voor de vereniging en de BSO erg vervelend is. Sinds het ontstaan van de problemen hebben we steeds in nauw contact gestaan met de vereniging.

2. Welke afspraken heeft de gemeente daarover gemaakt met zijn leveranciers?

We hebben vanaf het begin veel contact met de vereniging en de leveranciers en hebben steeds intensief overleg gevoerd en navraag gedaan over waar de problemen vandaan komen. De aannemer heeft aangegeven dat de storing in de installatie het gevolg is van een technische fout is. In overleg is besloten om het systeem volledig te demonteren en te retourneren naar de fabriek. Hierdoor zal de club een nieuw systeem krijgen met garantie wat volledig werkt en het probleem naar verwachting voorgeod, ook voor de komende winters, zal oplossen.

3. Op welke manieren kan er meegewerkt worden aan een lange termijn oplossing voor het terugkomende probleem van deze warmtepomp?

Zoals hierboven beschreven is er voor gekozen om het systeem geheel te demonteren en te retourneren naar de fabriek. Naar verwachting zal de unit in week 17 terug zijn vanuit deze fabriek. Vervolgens zullen de diverse installateurs een check doen en daarna het systeem weer installeren bij de vereniging.

4. Ziet het college op korte termijn mogelijkheden om de ruimte toch te verwarmen?

In overleg met de vereniging hebben we een aantal maatregelen genomen om de ruimte toch te kunnen verwarmen. We hebben begin maart een bypass geplaatst en ook nog 3 mobiele straalkachels. Hier kan gebruik van worden gemaakt tot het moment dat het systeem weer werkt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa
secretaris

J. van de Tak
burgemeester

Blad 2