

Raadhuisplein 2  
Postbus 63  
3770 AB Barneveld  
Telefoon 14 0342  
Fax (0342) 495 376  
E-mail info@barneveld.nl  
Internet www.barneveld.nl

**Fractie CDA**  
**De heer J.M. Schipper**

Geachte heer Schipper,

**Datum: 11 juni 2019**

Op 17 mei 2019 heeft u op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over de biologische waterzuivering in De Glind. Hierbij beantwoorden wij uw vragen.

*Ons kenmerk:*

*Uw brief van:*  
**17 mei 2019**

*Vraag 1: Is het college verbaasd over deze berichtgeving en had het college aan zien komen dat de plannen voor een biologische waterzuivering in De Glind voorlopig wordt afgeblazen?*

*Behandeld door:*  
**E.J. Mugge**

*Doorkiesnummer:*  
**(0342) 495 473**

*email:*  
**e.mugge@barneveld.nl**

*Onderwerp:*  
**Raadvragen artikel 42  
CDA biologische waterzuivering De Glind**

Antwoord: Het was bekend dat het waterschap samen met marktpartijen op zoek was naar een passend businesscase en het was ook bekend dat de kosten bij de uitwerking van de biologische waterzuivering hoger uitvielen dan bij de initiële plannen. Het college betreurt dat het plan voorlopig wordt afgeblazen maar begrijpt de overwegingen. Eén en ander is uitvoering besproken in een bestuurlijk overleg tussen het waterschap, de gemeenten Leusden, Barneveld en de Rudolphstichting op 19 maart 2019.

*Vraag 2: De gemeente participeerde al vele jaren in de plannen voor een biologische waterzuiveringsinstallatie in De Glind. De realisatie daarvan gaat vooralsnog niet door omdat onder andere de kosten te hoog zijn. Was er in uw dekkingsplan sprake van een (substantiële) bijdrage van de gemeente?*

Antwoord: Er was inderdaad een bijdrage voorzien vanuit de gemeente voor dit plan. Deze bijdrage is ook meegenomen in de businesscase. Uit de business case bleek dat de kosten voor de lokale zuivering neerkomen op circa 4 keer het huidige zuiveringstarief. Een 1 persoonshuishouden betaalt nu circa 50 euro. Daarom heeft het waterschap er voor gekozen dat het doorzetten van dit plan met deze kosten niet acceptabel is.

*Vraag 3: Zo niet, was er geen reden om juist vanwege het duurzame, innovatieve en educatieve karakter van dit plan hier ook financieel in te investeren?*

Antwoord: Zie bovenstaande antwoord.

*Vraag 4: Naast het kostenaspect waren er ook technische belemmeringen die zorgden dat dit plan voorlopig in de ijskast staat. Deze technische belemmeringen worden echter niet nader toegelicht. Kunt u aangeven wat de technische belemmeringen zijn?*

Antwoord: Het zuiveringsconcept voor De Glind was ingestoken om zoveel mogelijk met laag energetische en natuurlijke processen het water te zuiveren. Er is uitgebreid onderzoek gedaan en het blijkt dat de strenge lozingseisen die zijn gesteld aan het gezuiverde afvalwater met deze processen niet met zekerheid te halen

zijn en het waterschap moet terugvallen op bestaande technieken die meer chemicaliën gebruiken en meer energie vragen.

Daar waar dit was nu juist een van de (innovatieve) doelstellingen van de lokale zuivering: lokaal water zuiveren met minder energie en met minder chemicaliën.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

**Blad 2**

H.F.B. van Steden  
secretaris

dr. J.W.A. van Dijk  
burgemeester