



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Hoogheemraadschap van Delfland
T.a.v. het bestuur
Postbus 3061
2601 DB DELFT

Datum 13 november 2018
Onderwerp Beoordeling jaarcijfers 2017: op rijkswater lozende
rioolwaterzuiveringen hoogheemraadschap van Delfland
met zaaknummer RWSZ2018-00017069

**Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid**

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 05 00
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

J.H. van Tuijl
Inspecteur

T 06 523 541 67
E johan.van.tuijl@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2018/43975

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1

Geacht bestuur,

Hierbij zend ik u de resultaten van de beoordeling van de jaarrapportage 2017 van hoogheemraadschap van Delfland. De rapportages van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) zijn getoetst aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en aan de Activiteitenregeling milieubeheer. Indien de lozingsnormen uit de vervallen watervergunningen nog als maatwerkvoorschrift van kracht zijn of indien er maatwerk verleend is, dan is daaraan getoetst.

Daarnaast zijn de ijkgegevens van de debietmeters die maatgevend zijn voor de lozing van het effluent getoetst. Hierbij is beoordeeld of de ijkgegevens voldoen aan de eisen voor nauwkeurigheid van de debietmeters en of de meters juist en tijdig zijn gekalibreerd.

Deze brief geeft de resultaten van deze toetsing; in algemene zin voor hoogheemraadschap van Delfland en specifiek per rwzi.

Beoordeling jaarresultaten 2017

In tabel 1 in de bijlage van deze brief kunt u zien dat op alle rwzi's voldaan is aan het minimum voorgeschreven aantal meetdagen.

Daarnaast kunt u in tabel 1 zien dat de op rijkswater lozende rwzi's hebben voldaan aan de lozingseisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en/of de lozingseisen die met een maatwerkvoorschrift zijn vastgelegd.

Bij de beoordeling van de jaarcijfers is rekening gehouden met de meetonnauwkeurigheid van de analysemethoden in het laboratorium.

Kalibratie effluent-debietmeters

Bij de beoordeling van de jaarcijfers 2017 zijn ook de ijkgegevens van de debietmeters opgevraagd en beoordeeld die maatgevend zijn voor het geloosde effluent. Uit de beoordeling blijkt dat het ijkcertificaat van een influent-debietmeter op rwzi Nieuwe Waterweg niet voldeed. De debietmeter is hierop vervangen waarna opnieuw een ijkcertificaat is toegezonden. Dit ijkcertificaat is, evenals de ijkcertificaten van de overige rwzi's, nu wel in orde.

Datum
13 november 2018

Ons kenmerk
RWS-2018/43975

Conclusie


Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2017 voldaan aan het voorschreven minimum aantal meetdagen en heeft tevens voldaan aan de lozingseisen. Tevens zijn de ijkgegevens van de debietmeters, die maatgevend zijn voor het geloosde effluent, nadat influent-debietmeter van streng influent DSM van rwzi Nieuwe Waterweg vervangen is, in orde. Bovenstaande betekent dat er geen verdere opvolging nodig is.

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen met de heer J.H. van Tuijl, bereikbaar onder telefoonnummer 06 523 541 67.

Afschrift

Tot slot deel ik u mee dat een afschrift van deze brief is verzonden aan Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren.

Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Handhaving Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid



J.G.M. Leer



RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid

Datum
13 november 2018

Ons kenmerk
RWS-2018/43975

Bijlagen

Tabel 1 – Toets naleving door de waterzuiveringen van hoogheemraadschap van Delfland.

	Aantal genomen monsters Influent		Aantal genomen monsters effluent		Grenswaarde		Max lozingseis	
	Voldoen	Voldoen niet	Voldoen	Voldoen niet	Voldoen	Voldoen niet	Voldoen	Voldoen niet
CZ			4	0	4	0	4	0
V								
BZV			4	0	4	0	4	0
ZS			4	0	4	0	4	0
N	4	0	4	0	4	0		
P	4	0	4	0	4	0		

Toelichting beoordelingstabel

Onder 'Aantal genomen monsters influent' en 'Aantal genomen monsters effluent' is onder 'Voldoen' het aantal rwzi's aangegeven dat voldaan heeft aan het minimum aantal meetdagen en is onder 'Voldoen niet' het aantal rwzi's aangegeven dat niet voldoet aan het minimum aantal meetdagen.

Onder 'Grenswaarde' en onder 'Max lozingseis' is onder 'Voldoen' het aantal rwzi's aangegeven dat voldaan heeft aan de grenswaarde/maximale lozingseisen en is onder 'Voldoen niet' het aantal rwzi's aangegeven dat niet voldoet aan de grenswaarde/maximale lozingseis.