

Aan Verenigde Vergadering

VOORFINANCIERING AANLEG CALAMITEITENLEIDING KERSTANJEWETERING

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Het investeringsplan voor de aanleg van de calamiteitenleiding Kerstanjewetering grootte van € 250.000,- vast te stellen;II. Het krediet voor de aanleg van de calamiteitenleiding Kerstanjewetering grootte van € 250.000,- beschikbaar te stellen; |
|--|

Besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015

Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 03-11-2015
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Het investeringsplan voor de aanleg van de calamiteitenleiding Kerstanjewetering grootte van € 250.000,- vast te stellen;2. Het krediet voor de aanleg van de calamiteitenleiding Kerstanjewetering grootte van € 250.000,- beschikbaar te stellen; |
|---|

Advies Commissie Stedelijk water en watersysteem 03-11-2015

Voorfinanciering aanleg calamiteitenleiding Kerstanjewetering

1. Probleemstelling - context

In de afgelopen 2 jaar heeft Delfland gebouwd aan het poldergemaal en boostergemaal Kerstanjewetering in Delft. De bouw van het boostergemaal vond plaats in opdracht en voor rekening van de Gemeenschappelijke Regeling Grondwateronttrekking Delft Noord (Een samenwerking tussen gemeente Delft en Delfland). Het boostergemaal is gebouwd met als doel om de DSM grondwateronttrekking over te nemen. Het overnemen van de DSM grondwateronttrekking is bestuurlijk vastgelegd door gezamenlijke overheden (vertegenwoordigd in de GR) en DSM.

Inmiddels is het boostergemaal opgeleverd en operationeel. Het gemaal pompt het opgepompte grondwater met een flink druk via de koelwaterleiding van DSM naar zee. Nu is een voorwaarde in de watervergunning van het boostergemaal opgenomen dat er voor deze afvoer een noodvoorziening moet worden aangebracht voor 31 december 2015.

Voor het aanbrengen van deze noodvoorziening heeft de GR op 8 oktober 2015 opdracht verstrekt aan Delfland. Zoals ook met de bouw van het boostergemaal is de aanleg van de noodvoorziening voor 100% voor rekening van de Gemeenschappelijke Regeling.

Het college wordt verzocht om met besluit in de college vergadering ook de middelen direct beschikbaar te stellen, dus voor het besluit in de Verenigde Vergadering. Dit om de korte doorlooptijd naar 31 december te kunnen halen.

2. Beoogd effect

Met voorliggend voorstel wordt verzocht een investeringsplan vast te stellen en een ontwerp en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen om de benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het betreft een voorfinanciering, met als doel realisatie voor 31 december 2015.

3. Kernboodschap

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling maakt Delfland een noodvoorziening voor de afvoer van het boostergemaal Kerstanjewetering. Het voorstel is om de benodigde voorfinanciering vrij te krijgen.

4. Historie - eerdere besluitvorming

De relevante besluitvorming voor de projecten tot nu toe:

Kenmerk	Datum besluit	Omschrijving besluit
1066160	VV 20 juni 2013	Aanvraag investeringsplan en krediet aanleg Boostergemaal Kerstanjewetering.

5. Regelgeving en Beleid

De gemaakte afspraken tussen de Gemeenschappelijke regeling en Delfland. Over de bouw en het beheer van het boostergemaal Kerstanjewetering.

6. Financiën

De Gemeenschappelijke Regeling heeft een opdracht verstrekt ter grootte van 250.000 euro. Mochten de kosten hoger liggen dan zal hierover vooraf met de Gemeenschappelijke regeling worden overlegd. De totale kosten zijn ook in dat geval voor rekening van de Gemeenschappelijke Regeling. Er is geen SSK-raming voor deze aanvraag opgesteld, dit door de zeer korte voorbereidingstijd.

Een eerste schatting op basis van een ruwe schets van de te verwachte kosten bedragen € 180.000. Echter gezien de korte doorlooptijd, 31 december 2015 moet het werk gereed zijn, wordt het college verzocht om de gehele opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling voor te financieren. Er zal gestreefd worden om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Het college wordt verzocht om voor de besluitvorming door de Verenigde Vergadering het benodigde Investeringsplan van € 250.000 vast te stellen en het ontwerp en uitvoeringskrediet van eveneens € 250.000 beschikbaar te stellen. En achteraf goedkeuring aan de Verenigde Vergadering te vragen. Dit in verband met de korte doorlooptijd en feit dat het een voorfinanciering betreft.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

Niet van toepassing.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Het project is niet voorzien van een risico-dossier. Echter zijn de belangrijkste risico's we in beeld. De belangrijkste risico's zijn:

Risico	Kans	Gevolg	Beheersmaatregel
Niet tijdig beschikbaar krijgen van de benodigde aansluitvergunning	middel	Uitloop in de tijd, GR voldoet niet aan de watervergunning	De GR is in overleg getreden met de vergunningverlener.
Het project wordt niet op tijd afgerond, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden	middel	Uitloop in de tijd, GR voldoet niet aan de watervergunning	De GR is in overleg getreden met de vergunningverlener.
De aanneemsom komt uit boven de € 150.000	klein	Er kan niet 1 op 1 gegund worden, uitloop in de tijd	Indien dit risico optreedt, zal de secretaris-directeur verzocht worden af te wijken van het aanbestedingsbeleid

11. Communicatie (in- en extern)

Omwonende zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden geïnformeerd.

12. Bekendmaking en vervolprocedure

Na dit collegebesluit voor het vaststellen van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van een ontwerp- en uitvoeringskrediet wordt de opdracht van de GR bevestigd en zullen de werkzaamheden starten.

Vervolgens wordt het besluit achteraf voorgelegd aan de verenigde vergadering.

13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd voor het verlenen van investeringsplan en krediet op grond van artikel 99 van de Waterschapswet.

In bijzondere situaties kan deze besluitvorming achteraf. Gezien de korte doorlooptijd en het feit dat het hier om een voorfinanciering gaat wordt het college verzocht om van deze uitzonderingsregel gebruik te maken.

14. Toelichting

Binnen de GR zijn eerst andere alternatieven onderzocht voor het aansluiten van deze noodleiding. Deze leken kansrijk, maar vielen op het laatste moment toch af. Dat is de rede dat de opdracht voor het aanleggen van de noodleiding erg laat is verstrekt.

De werkzaamheden bestaan deels door het aanschaffen van een drijvende buis, welke zal worden opgeslagen, en deels door het aanbrengen van een fysieke aansluiting (koppelstuk) op de Eerste Delftleiding (de oorspronkelijke rioolleiding vanuit Delft naar de zuivering Harnaschpolder). De aansluiting op het gemaal is al bij de bouw van het gemaal gerealiseerd.

Mocht de koelwaterleiding falen kan binnen een dag de calamiteitenleiding worden aangesloten. Hiermee wordt voorkomen dat bij falen het zeer zoute grondwater op de boezem moet worden geloosd, of dat de grondwaterstand in Delft plots extreem gaat stijgen doordat de onttrekking wordt gestopt.

15. Bijlagen

Niet van toepassing

