

## Beantwoording openstaande vragen bij Derde kwartaalbrief 2016

2.2.1 Vervanging elektrotechnische installaties van de Diemer- en Venserbrug: nagegaan zal worden hoe oud de installaties zijn en of i.g.v. een mogelijke toekomstige verbreding van de brug, de installaties dan opnieuw vervangen moeten worden.

Antwoord:

De elektrotechnische installaties van beide ophaalbruggen (Diemer- en Venserbrug) zijn sterk verouderd en vertonen veel storingen. De bedienings-, besturings- en bewakingsystemen zijn hun technische levensduur voorbij. Ook de beeld-, en omroepinstallaties functioneren niet meer naar behoren. De installaties dienen dan ook op korte termijn te worden vervangen in het kader van betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van de bruggen.

Het vervangen van de elektrotechnische installaties, staat een eventuele verbreding van de brug niet in de weg. Wel moet er rekening gehouden worden met beperkte aanpassing aan de elektrotechnische installatie, als de brug verbreed wordt. Denkend aan het vervangen en of verplaatsen van de slagbomen, signalering, camera's en enkele aansturingselementen (software). Deze onderdelen beslaan circa 15% van de elektrotechnische installatie.

Naar verwachting zal een dergelijke verbreding pas plaatsvinden als de elektrotechnische installaties opnieuw zijn afgeschreven (over 10-15 jaar).

P14. "Doorgeschoven kosten Duo+" en "Tweede termijn projectkosten ICT Duo+": in een chronologisch overzicht zal worden aangegeven wat wanneer (voor besluitvorming) aan de gemeenteraad is voorgelegd m.b.t. deze kosten.

Antwoord:

Bij de raadsvoordracht in april 2015 en oktober 2015 is incidenteel projectbudget voor ICT beschikbaar gesteld voor Duo+.

In de 4de kwartaalbrief 2015 is aangegeven dat niet het gehele budget (€ 875.000) in 2015 te benut zou worden en is € 375.000 overgeheveld naar 2016.

In de raadsvergadering van juni 2016 bleek bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 van Duo+ een overschot. Aangezien Duo+ geen reserves mocht vormen is het Diemense deel teruggestort (€ 345.000).

Beide budgetten zijn destijds teruggestort in de algemene reserve. In deze kwartaalbrief worden de budgetten weer beschikbaar gesteld.