

|            |                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aan        | Gemeente Diemen (Peter van de Mortel)                                                                                                                  |
| CC         | Provincie Noord-Holland (Kim Ruijs)                                                                                                                    |
| Datum      | 5 april 2022                                                                                                                                           |
| Van        | Marlies Lambregts                                                                                                                                      |
| Telefoon   | 06 38002243                                                                                                                                            |
| E-mail     | Marlies.lambregts@odnzk.nl                                                                                                                             |
| Onderwerp: | Beoordeling verzoek om afwijking van bestemmingsplan voor datacenter Switch in Diemen in relatie tot het provinciale vestigingsbeleid voor datacenters |

### **Toetsingskader provinciaal vestigingsbeleid datacenters voor afwijken van bestemmingsplan**

Bij de beoordeling of de aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan (of de weigering om daaraan mee te werken) wordt ingewilligd door de gemeente Diemen, dient de gemeente Diemen te toetsen aan ruimtelijk relevante criteria en te baseren op ruimtelijk relevante argumenten. In het provinciale Vestigingsbeleid datacenters staan ook criteria die niet ruimtelijk relevant zijn zoals bijvoorbeeld het criterium de inkoop van de kwaliteit elektriciteit. Dergelijke criteria kunnen geen toetsingskader vormen in de beoordeling of de afwijking is toegestaan in een bestemmingsplan procedure.

De ODNZKG neemt de algemene trend waar dat onderwerpen die zich eerder buiten de ruimtelijke ordening bevonden steeds meer betrokken lijken te worden bij een ruimere opvatting van 'een goede ruimtelijke ordening'. Voorwaarde hiervan is wel dat de ruimtelijke relevantie van het beleid goed moet worden onderbouwd. In het huidige provinciale vestigingsbeleid wordt niet onderbouwd of en welke vestigingscriteria ruimtelijk relevant worden geacht door de provincie. Desgewenst zou de gemeente hier contact over op kunnen nemen met de provincie.

### **Opstellen van vormvrije MER-beoordeling door Switch**

De procedure voor de Omgevingsvergunning Milieu die nog niet gestart is door Switch, dient vooraf te worden gegaan door een vormvrije MER-beoordeling. In het kader van de vormvrije MER-beoordeling wordt aan de initiatiefnemer gevraagd om te concretiseren welke invulling aan het provinciale vestigingsbeleid voor datacenters wordt gegeven en of voldaan wordt aan de maatregelen die zijn opgenomen in de Erkende maatregelenlijst -EML- voor de branche datacenters die vanaf 2023 ook op type C datacenters van toepassing is.

Vooruitlopend op de t.z.t. in te dienen vormvrije MER beoordeling heeft de ODNZKG de volgende opmerkingen. Positief om te lezen dat Switch in Diemen zich voorbereid op de EML maatregelen waaronder de toepassing van powermanagement die vanaf 2023 ook van toepassing zijn op datacenters die een Omgevingsvergunning Milieu behoeven (type C) . Ook positief dat er op deze schaal warmte van circa 50 graden wordt uitgekoppeld in combinatie met een hoogtemperatuur warmtepomp als bron van het oostelijke warmtenet in de regio Amsterdam.

In de huidige stukken die gevoegd zijn bij de procedure afwijking bestemmingsplan wordt nog uitwerking gemist van de volgende onderdelen die verduidelijking behoeven in de t.z.t. op te stellen vormvrije MER beoordeling;

- 1 opgave van de hoeveelheid zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen;
  - 2 opgave van het kwaliteitsniveau inkoop duurzame elektriciteit
- A. Duurzame energie in de vorm van wind en zon opgewekt in Nederland, zonder subsidie en met keurmerk;**
- B. Duurzame energie in de vorm van wind en zon opgewekt in Nederland, met subsidie en keurmerk;**
- C. Duurzame energie in de vorm van wind en zon opgewekt in Nederland, met subsidie en zonder keurmerk;**

**D Duurzame energie in de vorm van zon en wind met GvO's opgewekt in het buitenland en aangesloten op het nationale net (dit om te voorkomen dat men bijvoorbeeld in Zuid-Amerika een windpark koppelt aan het datacenter);**

**E Duurzame energie in de vorm van waterkracht of biomassa met GvO's opgewekt in het buitenland en aangesloten op het nationale net;**

**F Grijs stroom;**

- 3 uitwerking van het koelwaterconcept (iets met grijs water al dan niet in combinatie met hemelwatergebruik of wordt er geen koelwater gebruikt?);
- 4 maatregelen van circulair bouwen (materiaalgebruik en demontabel en flexibel bouwen);
- 5 maatregelen op het vlak van groen en natuurinclusiviteit (nestelvoorzieningen).