



- tekening niet voor uitvoering!
- deze tekening maakt onderdeel uit van het bouwkundig Programma van Eisen Liander
- afwijkingen slechts na overleg met, en ter goedkeuring van Liander
- bouwkundige tekeningen overlappen Liander en productietekening gevelpui ter controle Liander

BELASTINGGEGEVENS VLOER	
Xiria-E	11 kN
ABB SafePlus	7,5 kN
algemeen	2 kN/m2

- al het in te storten staalwerk na de nodige bewerkingen thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461 laagdikte minimaal 30 µm

VOORBEELDTEKENING TER INDICATIE, UITVOERING NADERE OPGAVE LIANDER			
prefab beton; betreedbare inkoopruimte t.b.v. configuratie AC6 (trafovermogen vanaf 2000 kVA) plattegrond en doorsneden			
		status	definitief
		schaal	1:20
		discipline	middenspanning
	getekend	j. huisman	
	datum	21-06-2018	
	gewijzigd A		
	gewijzigd B		
	gewijzigd C		
	gewijzigd D		
		formaat	A1
		tek.nr.	19702