

Project: 2 windturbines Roelofshoeweg nabij 4 te Duiven

Gemeentelijk kenmerk: 19SZ0420
Volgnummer: 1. Bouwaanvraag
Controle uitgevoerd door: ing. C.M.M. Koppers MSEng
Datum: 17-04-2019

Documenten:

Fugro

Referentie: 1019-0082-000

1019-0082-000.M01 Memo 10-04-2019

MUG Ingenieursbureau

Projectnummer: 70157518

001 Aanzichten Windturbine 20-12-2018
09-001 Tekening van wt met opstelplaats

Liander

19702 Betreedbare inkoopruimte configuratie AC6 plattegronden en drsn 21-06-2018

Pondera Consult

Projectnummer: 718110

Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning 05-03-2019

Weigeringgrond bouwvergunning:

- Nee: voldoet aan de MOR. Overige gegevens kunnen later aangeleverd worden.

Geconstateerde afwijkingen volgnummer 1:

1. geen

Onvoldoende resultaat gemeld aan

1. n.v.t.

Vergunningsvoorwaarden:

1. Indienen sonderingen en funderingsadvies t.p.v. de windmolens
2. Indienen definitieve belastingaanneke en gewichtsberekening
3. Indienen fundatieberekening
4. Indienen gemaatvoerd palenplan
5. Indienen tekening en berekening wapening palen.
6. Indienen tekening en berekening wapening fundatie
7. Indienen tekening en berekening mast
8. Indienen tekening en berekening van de ankers van de mast
9. Indienen tekening en berekening overige verbindingen van de mast

Aandachtspunten voor controle bij uitvoering:

1. Uitvoering van de mast en gevaar voor de omgeving tijdens de uitvoering (bouwveiligheidsplan)