

AANTEKENEN

Aan de gemeenteraad van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Datum	Doorkiesnummer
21-01-2019	
Ons kenmerk	Uw kenmerk
OPW 19.151	
Onderwerp	
Zienswijze ontwerpbestemmingplan Beresteyn	

Geachte Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 18 december 2018, nr. 71946, blijkt dat het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

In het plangebied ligt een hoofd aardgastransportleiding van ons bedrijf. Tevens is buiten het plangebied een gastransportleiding aanwezig waarvan de invloedssfeer tot in het plangebied reikt.

Verbeelding

Belemmeringenstrook hoofd aardgastransportleiding niet weergegeven

De belemmeringenstrook van de hoofd aardgastransportleiding (buiten het plangebied) is niet op de verbeelding weergegeven (bijlage 1). Wij verzoeken u de ontbrekende belemmeringenstrook alsnog in het plan op te nemen.

De belemmeringenstrook voor hoofd aardgastransportleidingen dient wettelijk 5 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding te bedragen.

Wij verzoeken u om een contactpersoon door te geven waar wij de digitale (leiding) gegevens naar toe kunnen mailen. U kunt de digitale gegevens ook zelf aanvragen bij RO_West@gasunie.nl.

Regels

In artikel 9.2 wordt verwezen naar artikel 17.2, dit moet artikel 19.2 zijn.


Voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de beoogde wijziging(en) voor te leggen. Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the word 'Hoogachtend,'.

Bijlage: Weergave ligging leidingen in en nabij het plangebied.

Bijlage 1: Weergave ligging leidingen in en nabij het plangebied



Hoofd gastransportleiding (blauw)